

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» апреля 2026 г.

Регистрационный № 55-08-2026-006313



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 88"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
"ГИМНАЗИЯ № 88"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501253140

ИНН: 5506025048

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 178

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1952

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	150

1.6.	Объем здания, куб. м	2228
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Помещения защищены автоматическими средствами противопожарной защиты, (АПС). Помещения оборудованы системой управления эвакуацией людей при пожаре по 2-му типу оповещения. Пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из здания - 6, с каждого этажа здания предусмотрено по 2 эвакуационных выхода, открывание дверей эвакуационных выходов по направлению выхода людей из здания; поэтажные коридоры отделены от лестничных клеток перегородками с дверьми, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах; помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения - порошковыми огнетушителями в количестве 5 штук ОП-4(3)-АВСЕ-01. Место расположения огнетушителей указано на плане эвакуации людей из здания в случае пожара. Разработаны,</p>

утверждены и размещены на видных местах в коридорах планы эвакуации людей из здания; планы эвакуации отрабатываются с персоналом ежеквартально с составлением актов. Два подъезда к зданию БОУ г. Омска "Гимназия № 88" по адресу: г. Омск, ул. 6 Линия, 178 со стороны улицы 6 Линия и улицы 2 Транспортная по дороге с жестким покрытием на территорию, огражденную металлическим забором. Въезд на территорию закрывается воротами, ключ находится на вахте. На сетях городского хозяйственно-питьевого водопровода за территорией учреждения расположен пожарный гидрант № 11 тупиковый по улице 3 Транспортная, 5 на территории БОУ г. Омска "Гимназия № 88", D=100, напор - 2 атм., водоотдача 15 л/сек. В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации с персоналом проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности при приеме на работу, на рабочем месте, повторные, не реже одного раза в полугодие, с отметкой в журналах проведения инструктажей и с росписью инструктируемого. Приказом по учреждению № 19/3-ОД от 01.09.2025 "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность БОУ г. Омска "Гимназия №

		<p>88" назначены ответственные лица за соблюдением требований пожарной безопасности, утвержден противопожарный режим, утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Монтаж электрооборудования и его эксплуатация осуществляется в соответствии с документами по энергетике; инструктаж с персоналом, обеспечивающим эксплуатацию электрооборудования проводится в соответствии с нормативными документами и правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с графиком и сроками по проведению ППР по Правилам технической эксплуатации электропотребителей и паспортными требованиями.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	<p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	<p>Исходя из места расположения здания БОУ г. Омска "Гимназия № 88" по адресу: г. Омск, ул. 6 Линия, 178 материальный ущерб при пожаре третьим лицам не наносится.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНИП 21.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" табл. 4, п. 5.19, ФЗ №123 от 22.07.2008 ст. 36, 57, 58.	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ППБ 01-03, п.90, 89; ФЗ-№ 123 от 22.07.2008; ст. 62, 68.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ППБ 01-03, п. 23; ФЗ- № 123 от 22.07.2008 г. ст. 67; СНИП 2.07.01-89, табл. 1, пункт 2, приложения 1.	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНИП 21.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" табл. 4, п. 5.19; ФЗ- № 123 от 22.07.2008 г. ст. 36, 57, 58.	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНИП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пп.6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.22, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28; ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 г., ст. 53, 89; ППБ 01-03, п. 40; СП 1.13130.2009, ст. 7.5, 4.2, 4.3, 4.4.	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППБ 01-03, п.8, 9, 10	Выполняется
4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	НПБ 110-03, п. 38 табл. 3; ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 г., ст. 46, 54, 83, 84. НПБ 110-03, п. 7 табл. 2; ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 г., ст. 84, СП	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3.131302009, ст. 4,5,6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ППБ 01-03, п. 108, ФЗ- № 123 от 22.07.2008 г., ст. 60, 105, СП 9.13130.2009, ст. 4.1, 4.2, 4.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППБ 01-03, п. 15	Выполняется