

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» мая 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-005910



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад
"Теремок" пос. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад
"Теремок" пос. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025602393035

ИНН: 5625005280

Место нахождения объекта защиты:

обл Оренбургская, р-н Бузулукский, п Колтубановский, ул Папанина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	420
1.6.	Объем здания, куб. м	3780
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации «Тандем 2М», -система оповещения людей о пожаре -внутренний водопровод -Наружный противопожарный гидрант
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>а)результаты анализа документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты: На объекте защиты обеспечено наличие в полном объеме документов по вопросам пожарной безопасности, устанавливающих соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. б)результаты обследования объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Состояние пожарной безопасности объекта защиты - удовлетворительное, установлен соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. На объекте отсутствуют нарушения, приводящие к невозможности его дальнейшей эксплуатации ввиду создания угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы третьим лицам вследствие возможного возникновения пожара, в)результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска: Полученное значение индивидуального пожарного риска по результатам проведения расчета составляет: $0,26 \times 10^{-8}$, что не превышает нормативное значение, предусмотренное ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, т.е.</p>	

$Q_v < Q_{вн}$. Вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима: : Эксперт на объекте защиты МДОБУ "Детский Сад "Теремок" Пос. Колтубановский Бузулукского района, расположенном по адресу: 461000, Оренбургская область, Бузулукекий район, поселок Колтубановский, улица Папанина, дом б, выполняются требования пожарной безопасности в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и соблюдается противопожарный режим.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123,ФЗ);п.4.1СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст.90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Ст.31 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ);п.7.1.3 - 7.1.6, 7.1.10, 7.1.11 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.4-6.48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ);НПБ110-03;НПБ 104-03	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст.4-6,48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123, ФЗ)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Ст.4-6,48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от	Выполняется

защиты и противопожарный режим	22.07.2008 № 123, ФЗ)	
-----------------------------------	-----------------------	--