Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» мая 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-006186

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Александровского района Оренбургской области "Александровский детский сад "Родничок"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Александровского района Оренбургской области "Александровский детский сад "Родничок"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025603296168 ИНН: 5621006117

Место нахождения объекта защиты:

обл Оренбургская, р-н Александровский, с Александровка, ул Титова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1197
1.6.	Объем здания, куб. м	12823
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Удаление дыма предусмотрено через открывание окон и вытяжные каналы естественной вентиляции; АПС выполнена приборами: ППКОП «Сигнал-20», ППКОП «С2000-4» и ПКУ «С-2000», средства обнаружения пожара: ИП 212-189, ИП 109-1/Б, ИПР; СОУЭ III типа на базе приборов управления «СОНАТА-К-Л» и речевых оповещателей «Соната-3» включение от СПБ «С2000-СП1» от сигнала с ППКОП «Сигнал-20»; ВПВ - 10ПК (d50мм); НПВ 2 ПГ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не производилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Не производилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.3, Свода правил СП-4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288 ФЗ С изменениями и дополнениями от 14.02.2020 г. Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5-8.12, Свода правил СП 8.13130.2020, утв. приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 Статьи 62 и 68 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты: 8.1в, 8.6., 8.8., Свода правил СП 4.13130.2013 утв. Приказом МЧС России от 24	Выполняется

		апреля 2013 г. № 288. С изменениями и дополнениями от 14.02.2020г.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.2.2, 5.2.3, 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 Свода правил СП 2.13130.2020 утв. приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151, Пункт 5.2.2 Свода правил СП 4.13130.2013 утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. С изменениями и дополнениями от 14.02.2020г. Статьи 35, 58 и 87 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1а, 4.4.2-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.2-5.1.4, 5.2.1-5.2.4, 7.1.1-7.1.3 Свода правил СП 1.13130.2020 утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194 Статьи 53 и 89 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.7 Свода правил СП 4.13130.2013 Утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. №288 С изменениями и дополнениями от 14.02.2020г. Статья 90 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	Выполняется
4.7.	Системы	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22,7.1, 7.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.11, 8.1 СП 7.13130.2013; Утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. С изменениями и дополнениями от 14.02.2020г. Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020; Утвержден Приказом МЧС России №539 от 20.07.2020 г. Пункты 5.3, 6.3.3, 6.3.4, СП 484.1311500.2020 Утвержден Приказом МЧС России №582 от 31.07.2020 г. Пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; Утвержден Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) Пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10,6.1.1-6.1.6,6.1.23,6.1.24, 6.2.1-6.2.5, 6.2.17, 14.1.13, 14.1.21,14.1.23-14.1.26 СП 10.13130.2020, Утвержден приказом МЧС России от 27.07.20 N 559 ; Пункты 8.5, 8.8-8.10, 8.12,8.13, таблица 1 СП 8.13130.2020, Утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 Статьи 56, 62, 83, 84, 86 и 91 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Статьи 5, 6, 54, 60, 62, 78, 81-84, 103, 106, 107, федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. С изменениями и дополнениями от 30.04.2021 г. Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. С изменениями и дополнениями от 11.06.2021 г. Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020; Утвержден Приказом МЧС России №539 от 20.07.2020 г. Пункты 5.3,	Выполняется

	развития	6.3.3, 6.3.4, СП 484.1311500.2020 Утвержден Приказом МЧС России №582 от 31.07.2020 г.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 67, 69, 71-73, 77-79,392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; Пункты 4.1.1-4.1.13, 4.1.23, 4.1.26-4.1.30, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1-4.2.2, 4.2.4- 4.2.8, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.3, 4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009 Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.