## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» мая 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-006241



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

## Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5646000558

ОГРН/ОГРНИП: 1025603099708

Место нахождения объекта защиты:

461505, обл Оренбургская, р-н Соль-Илецкий, г Соль-Илецк, ул Московская, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	5	

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		321		
1.6.	Объем здания, куб. м			1895		
1.7.	· ·			2		
	Категория наружных установ	орок по пожапной	Н	е имеет		
1.0.	опасности, категория здани	-	110	C MMCC1		
	пожарной и взрывопожарно					
	(указывается для зданий пр					
	складского назначения)	0110204012011110101111111				
1.9.	<u> </u>	тивопожарной зашиты	СПС, СОУ	/Э II типа, НПВ		
1.,,	(системы противодымной з	•		<b>3 11 111114, 11112</b>		
	сигнализации, пожаротуше	•				
	управления эвакуацией, вну					
	противопожарные водопрог					
		,				
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты		
	(Заполняется, если провод					
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых					
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных в	мероприятий для		
	_	ого значения уровня по				
	перечень и	тип систем противопож	арной защит	ы)		
	Расчетное значение величин	ны индивидуального по	жарного риск	а в результате		
воз	здействия опасных факторог	з пожара на объекте зап	циты – здании	г Соль-Илецкого		
MN	ИПП ЖКХ, расположенного	по адресу - Оренбургск	кая область, г.	Соль-Илецк, ул.		
	осковская, д. 1 составляет Q	-	•			
ОДІ	ной миллионной в год $(1 \times 10)$			века в наиболее		
	į	юй от выхода из здания				
3.		<u>го ущерба имуществу</u>				
	(Заполняется самостоятель			• •		
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов		
		страхования)				
	итывая, что на объекте защи					
без	опасности, установленные ф	•		-		
	также произведен расчет по		_			
H	ормативным требованиям, в		еству третьих	х лиц от пожара		
		практически исключен.		.,		
4.		ении мероприятий по				
	безопасности, выполне		<u>ооеспечива</u>	<u>гься на ооъекте</u>		
	11.	<u>защиты</u>		<u> </u>		
	Наименование	Реквизиты нормативни	•	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: часть 1,2 ст.69. СП 4.13130.2013: п.4.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.62, часть 1,2 ст.68. СП 8.13130.2020: п.4.1, п.5.2, п.10.4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.90. СП 4.13130.2013. п.8.1, п.8.3, п.п.8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.87. СП 2.13130.2020: п. 6.7.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.53, части 1-3 ст. 89. СНиП 21-01-97* п.6.34*. СП 1.13130.2020: п.4.1.1, п.4.1.5, п.4.2.19, п.п.4.2.22, п.4.3.5, п.4.3.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.90. СП 4.13130.2013: п.7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.54, ст.62. СП 3.13130.2009. СП 5.13130.2009: разделы 13.1-13.4, 13.13-13.15, 14. СП 8.13130.2020: п.4.1, п.5.2, п.10.4.	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.103. СП 5.13130.2009: разделы 13.1-13.4, 13.13-13.15, 14. СП 6.13130.2013: п.4.10	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: п.п.2-5, п.9, п.п.11-16, п.21, п.п.23-24, п.27, п.30, п.п. 36- 37, п.п. 54-55, п.65, п.п.70-71, п.п.74-77, п.п.397-407	Выполняется