Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» июля 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-009101

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича""

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича""

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025600579938 ИНН: 5603009852

Место нахождения объекта защиты:

461040, обл Оренбургская, г Бузулук, ул Кирова, Домовладение 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1936

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	741
1.6.	Объем здания, куб. м	18200
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2 типа. Система вн утреннего противопожарного в одопровода. 4.Система наружн ого противопожарного водопро вода.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В вязи с соответствием величины противопожарных расстояний между зданиями требованиям гл.16 Федерального закона от от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 - таблица 1, п. 4.4, п. 4.13, п. 4.20, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям, (приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89 с 14.08.2020)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к обьемно-планировочным и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 14.02.2020 №89 с 14.08.2020)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89 с 14.08.2020) п. 5.2.3, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.3, п. 5.4.16 а,г), п. 6.7.10, таб 6.12, п. 6.7.11, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.17 СП 2.12130.2020 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1.5, п. 4.2.2, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.13, п. 4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.2.25, п. 4.3.2- 4.3.8, 4.3.12, п. 4.4.1 а), п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.9, п. 4.4.12, п. 5.1.1.-5.1.4, п. 5.2.1- 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1-7.3, п. 7.5, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89 с 14.08.2020)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 5.2., табл 2, п. 8.10, приложение А СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические » пункты п. 3.3 - 3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, 7 таблицы 2 п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.6.1 прил. А табл. А1. п. 1, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.6, п. 6.2.13, п. 6.5.1, п. 6.5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 4.3, п. 4.4, п. 4.9, п. 4.10, табл. З п. 40, 42, 44 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим установками пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п. 4.1, п. 5.1, п. 6.1. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5, п. 9-19, п. 21-32, п. 34-38, п. 41-43, п. 50, п. 54-56, п. 60, п. 65, п. 71, п. 73, п. 86, п. 288,п. 293, п. 337, п. 338, п. 354, п. 356, п. 358, п. 362-367, п. 372, п. 392-394, п. 397, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 409, п. 413, п. 443 а. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями на 31 декабря 2020 года); приказ МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»». ст. 5, ст. 6: п. 1, п. З, п. 5, ст. 52 п. 1- 6,9, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 57, ст. 58, ст. 60, ст. 62. п. 1,2, ст. 64 , ст. 69 п. 1, ст. 81, ст. 82, ст. 83: п. 1 пп. З), п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 89, пп.1,2,4,7,8,10,11,12, ст. 90 п.1.1) и 2), ст. 91, ст. 105, ст.106, ст. 107, ст. 134: п. 5-8, ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.