## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» августа 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-010573



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №175"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №175"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5609024046

ОГРН/ОГРНИП: <u>1025600888257</u> Место нахождения объекта защиты:

обл Оренбургская, г Оренбург, ул Дружбы

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций	
1.4.	Высота здания, м			6	
1.5.	Площадь этажа в пределах поя здания, кв. м	карного отсека		1257	
1.6.	Объем здания, куб. м			10987	
1.7.	Количество этажей			2	
1.8.	Категория наружных установонопасности, категория зданий, с пожарной и взрывопожарной о (указывается для зданий произ складского назначения)	ооружений по пасности		кенная пожаро- тасность	
1.9.	Перечень и тип систем против (системы противодымной защи сигнализации, пожаротушения управления эвакуацией, внутре противопожарные водопроводн	ты, пожарной, оповещения и енний и наружный	пожарной аналогово оповещени эвакуацией пожара 3-го пожарные кр на хозяйст водопров гидранты	иеская установка и сигнализаций о типа Система и управления и людей в случае типа, внутренние раны установлены венно-питьевом воде, пожарные установлены на вных сетях города	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	Расчетная величина индивид		_		
3.					
4.	Сведения о выполнени	и мероприятий по	обеспечени	ию пожарной	
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект  защиты				
		квизиты нормативных ,	•	Сведения о выполнении	

4.1.	мероприятия Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013.	выполняется/не выполняется Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 8.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 2.13130.2020; СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 3.13130.2009; СП 484.1311500.2020; СП 8.13130.2020; СП 10.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 7.13130.2013; СП	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 6.13130.2021; СП 7.13130.2013; СП 9.13130.2009.	Выполняется