Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» августа 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-010604



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука "Детский сад №5", здание детского сада

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука "Детский сад №5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5603007781

ОГРН/ОГРНИП: 1025600580323

Место нахождения объекта защиты:

461047, обл Оренбургская, г Бузулук, ул Калинина, Домовладение 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|-------------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | П | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных | |
| | | образовательных организаций, | |
| | | специализированных домов | |
| | | престарелых и инвалидов | |
| | | (неквартирные), больницы, | |
| | | спальные корпуса | |
| | | образовательных организаций с | |
| | | наличием интерната и детских | |

| | | | орга | анизаций |
|-------------|--|---|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | | | 10 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах здания, кв. м | пожарного отсека | | 1063 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 6682 |
| 1.7. | Количество этажей | | | 2 |
| 1.8. | Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) | й, сооружений по ой опасности | Н | е имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог | ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный | Мониторинг сигналом на адресная, оповещения | ППАК «Стрелец » с поступающим пульт в ДДС - тип 3 типа; система н людей о пожаре окот -2» |
| 3. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчёт пожарного риска не проводился Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара | | | |
| | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| тре регл | | ины противопожарных го закона от от 22.07.20 ной безопасности» и отомуществу третьих лиц о | 008 г № 123- Ф сутствием аре от пожара искл | 93 «Технический ндных отношений пючен. |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | | _ |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр | документов пасности, ей, пунктов), | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

| | | пожарной безопасности к объекту защиты | |
|------|---|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям. (приказ МЧС России от 14.02.2020 г. № 89 с 14.08.2020) п. 4.3. таблица 1, п. 4.4. п. 4.13, п. 4.20, п. 5.2.2, п. 5.2.6 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п. 5.2 таблица 2 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 14.02.2020 г. № 89 с 14.08.2020) пункты 8.1, 8.8, 8.9, 8.10 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям пункты 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. (приказ МЧС России от 14.02.2020 г. № 89 с 14.08.2020) пункты 5.2.3., 5.2.6, 5.2.7,5.3.3., 5.4.16 а), г), 6.7.10, таб. 6.12, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.13, 6.7.17 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. | Выполняется |

| 4.5. | Обеспечение безопасности | СП 1.13130.2020 Системы | Выполняется |
|------|--------------------------|---|-------------|
| | людей при возникновении | противопожарной защиты. | |
| | пожара, эвакуационные | Эвакуационные пути и выходы | |
| | пути и выходы | пункты 4.1.5, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.9, | |
| | | 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, | |
| | | 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, | |
| | | 4.2.22, 4.2.24,4.2.25, 4.3.2- 4.3.8, | |
| | | 4.3.12, 4.4.1 a), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, | |
| | | 4.4.9, 4.4.12, 5.1.15.1.4, 5.2.1- | |
| | | 5.2.6 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности | СП 4.13130.2013 Системы | Выполняется |
| | пожарно-спасательных | противопожарной защиты. | |
| | подразделений при | Ограничение распространения | |
| | ликвидации пожара | пожара на объектах защиты. | |
| | | Требования к объемно- | |
| | | планировочным и конструктивным | |
| | | решениям (приказ МЧС России от | |
| | | 14.02.2020 г. № 89 с 14.08.2020) | |
| | | пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14 | |
| 4.7. | Системы | СП 8.13130.2020 Системы | Выполняется |
| | противопожарной защиты | противопожарной защиты. | |
| | (системы противодымной | Наружное противопожарное | |
| | защиты, пожарной | водоснабжение. Требования | |
| | сигнализации, | пожарной безопасности п. 5.2., таб. | |
| | пожаротушения, | 2, п. 8.10, приложение А пункты | |
| | оповещения и управления | 3.3 - 3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 7 | |
| | эвакуацией, внутренний и | таблицы 2 п. 1 СП 3.13130.2009 | |
| | наружный | Системы противопожарной | |
| | противопожарные | защиты. Система оповещения и | |
| | водопроводы) | управления эвакуацией людей при | |
| | | пожаре. Требования пожарной | |
| | | безопасности, пункты: 6.1.2, 6.1.3, | |
| | | 6.1.5, 6.1.6., 6.6.1. прил. А таб.А1. | |
| | | п.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.13, 6.5.1, | |
| | | 6.5.2 СП 484.1311500.2020, | |
| | | Системы противопожарной | |
| | | защиты. Системы пожарной | |
| | | сигнализации и автоматизация | |
| | | систем противопожарной защиты. | |
| | | Нормы и правила проектирования. | |
| | | пункты: 4.3., 4.4, 4.9, 4.10, таб. 3 п. | |
| | | 40, 42, 44 СП 486.1311500.2020 | |
| | | | |

| | | Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим установками пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. | |
|------|---|--|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. пункты: 4.1, 5.1, 6.1. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | пункты: 2-5, 9-19, 21-32, 34-38, 41-43, 50, 54-56, 60, 65, 71, 73, 86, 288, 293, 337, 338, 354, 356, 358, 362-367, 372, 392-394, 397, 400,402,403,406,409,413, 443 а. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (с изменениями на 31 декабря 2020 года); приложение № 1, пункт:1-17, 19-22 Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 года № 806; ст. 5, ст. 6: п. 1, п. 3, п. 5, ст. 52, п. 1-6, 9, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 57, ст. 58, ст. 60, ст. 62. п. 1, 2, ст. 64, | Выполняется |

| ст. 69, п. 1, ст. 81, ст. 82, ст. 83, п. 1 | |
|--|--|
| пп 3), п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9, ст. | |
| 84, ст. 86, ст. 87, ст. 89, пп. 1, 2, 4, | |
| 7, 8, 10, 11, 12, ст. 90 п. 1.1) и 2), | |
| ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. | |
| 134: п. 5-8, ст. 137 Федеральный | |
| закон от 22.07.2008 г №123-ФЗ | |
| Технический регламент о | |
| требованиях пожарной | |
| безопасности | |