

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Оренбургской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» декабря 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-017125



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Одноэтажное здание локомотивного депо**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ  
ДОРОГИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739877295

ИНН: 7708503727

Место нахождения объекта защиты:

**обл Оренбургская, г Кувандык, ул Вокзальная**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**10.05.1972**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5999

1.6.	Объем здания, куб. м	52194
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС: ПК и У «С 2000-М», «С 2000-КДЛ», «С 2000-КПБ», ПИ RS-232 / RS-485, ПИ RS-485, «С 2000-БИ» SMD -8 шт., «С 2000-ПТ», блок контрольно-пусковой «С 2000-КПБ». ПКИ-1 «Иволга», «Выход» 12В, «Молния-12» АСПТ «С 2000-АСПТ»,
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	0,4268*10 <sup>-6</sup>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводится, так как отсутствуют арендные отношения и противопожарные разрывы соответствуют нормативным требованиям	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>
		<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Одноэтажные здания, соединенные между собой в единое строение в плане многоугольной формы	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ: от 22.07.2008 ст.62, ч.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ: от 22.07.2008 ст.67, ч.1, 3	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ: от 22.07.2008 ст.58, ч.1; ст.80, ч.1; ст.82, ч.1; ст.87, ч.1; ст.87, ч.2, таблица 21; ст.87, ч.5; ст.87, ч.6, таблица 22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ: от 22.07.2008 ст.53, ч.1; ст.53, ч.2; ст.84, ч.1-7; ст.89, ч.1; ст.89, ч.7; ст.89, ч.8; ст.89, ч.10; ст.89, ч.11; ст.89, ч.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№781 от 26.12.2012г. Постановление правительства №1437 от 15.09.2020г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.9; 3.10; 3.11; 3.13; 3.14; 3.15; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27; 4.1 табл. 1; 5.1 табл. 2 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 6.1.*; табл. 1,2, 3; п.п. 6.2.; 6.6.*; 6.8.; 6.Ю.; 6.13.; 6.14.; 6.16.;10.1.*; 10.5.; 11.7.* СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п. 2.11.; 2.14., табл. 7, 8; 2.20; 2.21; 2.22; 2.24; 2.29; 2.30.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	-	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.п.; 2.; 3.; 4.; 6.; 7.; 9.; 12.; 14.; 17.; 18.; 20.; 21.; 22.; 23.; 24.; 25.; 26.; 27.; 28.; 30.; 32.; 33.; 34.; 35.; 36.; 37.; 38.; 40.; 41.; 42.; 43.; 48.; 49.; 50.; 51.; 52.; 55.; 56.; 57.; 60.; 61.; 62.; 63.; 64.; 65.; 66.; 70.; 71.; 74.; 75.; 76.; 77.; 141.; 142.; 143.; 144.; 145.; 146.; 147.; 149.; 150.; 151.; 152.; 153.; 248.; 249.; 289.; 295.; 302.; 303.; 304.; 309.; 310.; 311.; 313.; 314.; 336; 339.; 417.; 418.; 419.; 420.; 421.; 422.; 423.; 424.; 425.; 426.; 427.; 428.; 429.; 430.; 431.; 433.; 434.; 435.; 436.; 437.; 460.; 461.; 462.; 463.; 465.; 466.; 467.; 468.; 470.; 471.; 472.; 474.; 475.; 476.; 477.; 478.; 479.; 480.; 481.; 482.; 483.; 484.; 485.; прил. 1, 2, 3, 4, 5, 6,</p>	<p>Выполняется</p>