Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» февраля 2023 г. Регистрационный № 56-08-2023-002871



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозапрравочная станция №56077 ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027402893418

2893418 ИНН: 7453011758

Место нахождения объекта защиты:

461742, обл Оренбургская, р-н Абдулинский, г Абдулино, ул Майская, Здание 1а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.01.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	142	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			399	
1.7.	Количество этажей			1	
1.8.	Категория наружных устано		АН повышені	ная взрывопожаро-	
	опасности, категория здани	й, сооружений по	ОП	асность	
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Автоматич	еская пожарная	
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	сигнализаци	я адресного типа;	
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	наружное п	ротивопожарное	
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	водоснабж	ение - резервуар	
	противопожарные водопров	воды)	объемо	м 100 куб. м.	
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты	
	(Заполняется, если провод				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			-	
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	_	ого значения уровня по			
	·	тип систем противопож			
Пр	оведен расчет величины пох				
_	требованиям пожарной безопасности путем расчета пожарного риска в отношении				
	автозапрравочной станции №56077 ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", расположенной				
	адресу:обл Оренбургская, р	-		_	
3.	Оценка возможног	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собствени	ной оценки во	эзможного ущерба	
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
		страхования)			
П	ри выполненном комплексе	противопожарных мер	оприятий, пр	едусмотренных	
техн	ическим регламентом и нор	мативными документам	ии по пожарн	ой безопасности в	
пре	процессе строительства и эксплуатации АЗС, ущерб третьим лицам от воздействия				
]	пожара сведен к минимальным значениям (Индивидуальный пожарный риск в				
сели	итебной зоне - 1,5341 * 10^(-	-10). Договор обязатель	ного страхова	ания гражданской	
отве	тственности владельца опас	ного объекта за причин	ение вреда в	результате аварии	
на	опасном объекте заключен	с ПАО СК "Росгосстра:	х". Срок дейс	твия договора с	
12.0	03.2022 по 11.03.2023 г. Стра	аховой полис №RGOX1	22556645860	00 обязательного	
_	хования гражданской ответс			_	
В	вреда в результате аварии на опасном объекте, страховая сумма 10 млн. рублей				
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	<u>ню пожарной</u>	
	безопасности, выполнен	ние которых должно	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>	
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о	
		•	•		

4.1.	противопожарного мероприятия Противопожарные	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты СП 156.13130.2014	выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
7.1.	расстояния между зданиями и сооружениями	C11 130.13130.2014	Выполиистел
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13130.2014	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 156.13130.2014	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 156.13130.2014, СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013, СП 9.13130.2009	Выполняется

	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	технические мероприятия	№123-ФЗ "Технический регламент	
	по обеспечению пожарной	о требованиях пожарной	
	безопасности объекта	безопасности"; Правила	
	защиты и	противопожарного режима В РФ,	
	противопожарный режим	утв. Постановлением	
		Правительства РФ от 16 сентября	
		2020 года № 1479; Приказ МЧС	
		России от 18.11.2021 № 806 "Об	
		определении Порядка, видов,	
		сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категории	
		лиц, проходящих обучения по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности"	