

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 56-08-2023-002993



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад
177"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 177"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025601807440

ИНН: 5612020362

Место нахождения объекта защиты:

460000, обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 43, к. а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.06.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3
1.6.	Объем здания, куб. м	4427
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещение и управление эвакуации людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МДОАУ 177 Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре АПС «Стрелец-Мониторинг» с передачей сигнала от АПС на прямую в подразделения пожарной охраны в соответствии с проектной документацией. Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства звуковой индикации; -

		круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МДОАУ 177 оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: - извещатель пожарной дымовой ДИП 34А-03 Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001 и ГОСТ Р 55776-95 В МДОАУ 177 выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения. Над дверными проемами, ведущими к эвакуационным выходам установлены указатели «ВЫХОД». Звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги. МДОАУ 177 заключены договоры со специализированной организацией, имеющей лицензию на обслуживание АПС. Принятые решения в МДОАУ 177 соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых	

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска производилась в феврале 2023года; расчетные значения пожарного риска величина индивидуального пожарного риска составляет: $Q_{в,i}=Q_{п,i} \times (1 K_{ап,i}) \times R_{пр,i} \times (1 R_{э,i}) \times (1 K_{п.з,i}) = 0,0013 \cdot [1 - (0,999 + (1 - 0,999) \cdot 0,9955)] = 0,00585 \cdot 10^{-6}$ Полученная величина индивидуального пожарного риска для рассматриваемого объекта: здание МДОАУ 177, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 43 а, не превышает допустимого значения, при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЧС России от 02.12.2015 632). «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (безопасность людей обеспечивается). Дополнительные противопожарные мероприятия: -Предусмотреть в групповых ячейках «Радуга» и «Солнышко», расположенных на втором этаже здания, присутствуют вторые эвакуационные выходы на лестницу 3-го типа. -Предусмотреть лестничные клетки с пределом огнестойкости EI 90 выгорожены дверьми с нормированным пределом огнестойкости. Вывод справедлив для исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения, количество людей и т.д.) В связи с тем, что полученные величины пожарного риска не превышают допустимых значений, при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, в соответствии со ст. 6 (ч. 1 п. 1) Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЧС России от 02.12.2015 632). «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается: -Предусматривать ширину эвакуационных выходов из групповой ячейки «Медвежата», расположенной на первом этаже здания, непосредственно наружу и ведущего в лестничную клетку, при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м. -Предусматривать ширину эвакуационных выходов из групповой ячейки «Сказка», расположенной на втором этаже здания, ведущего на лестницу 3-го т			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 10000 тысяч рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2013	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 5.13130.2013	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется