Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» июня 2023 г.

Регистрационный № 56-08-2023-009096



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здания ремонтно-экипировочного парка Вагонного участка Орск Уральского филиала АО «ФПК», нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7708709686

ОГРН/ОГРНИП: <u>1097746772738</u>

Место нахождения объекта защиты: обл Оренбургская, г Орск, ул Кирпичная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	769	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			5883
1.7.	Количество этажей			2
-	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр	й, сооружений по ой опасности	ВН пожа	аро-опасность
1.9.	складского назначения) Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	ГрандМа	андМагистр 4, гистр4А, ПГ-1, К-1,2,3
2.				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка пожарного риска не производилась			
3.		карного риска не произ го ущерба имуществу		и от пожара
	(Заполняется самостоятель имуществу третьих лиц	но, исходя из собственн	ной оценки во	эзможного ущерба
В здании ремонтно-экипировочного парка арендуют помещения: ООО "ТРК" на основании договора аренды от 24.07.2012 №ФПК/6/А/9781/12/000192; ООО "Экотол-Сервис" на основании договоров аренды от 07.04.2016 № ФПК/06/А/9781/16/000063; от 23.05.2019 № ФПК/06/А/9780/19000115; от 17.02.2022 № ФПК/06/А/9780/22/000027; ООО "РТК" на основании договоров аренды от 25.03.2011 № ФПК/6/А/9781/11/000042; от 01.04.2019 № ФПК/06/А/9780/19/000061. ООО СК "НОРДВИЛ" на основании договора от 18.03.2022 № 2407-22/Ф(УР). Настоящими договорами определены обязанности арендаторов в области соблюдения пожарной безопасности на объекте. В связи с этим, оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится				
4.	1	ении мероприятий по		ю пожарной
	безопасности, выполнен			_
	защиты_			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности,	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Гл.16 ст.69 п.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям п. 4.3. Таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, п. 4.1-4.5, Таблица 1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Гл.16 ст.67	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Таблица 22, СП 4.131.30.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.16, 4.18, 4.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы пп. 4.1,4.2.2,4.2.7,4.2.9, 4.2.18,4.2.19,4.2.22,4.2.24, 4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.4.8	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности	· · · •	Выполняется
	пожарно-спасательных	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности"ст.22, СП	
		2.13130.2020 Системы	
		противопожарной защиты	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты п. 5.2.3, СП	
		12.13130.2009 Определение	
		категорий помещений, зданий и	
		наружных установок по	
		взрывопожарной и пожарной	
		опасности п. 5.1, Таблица 1	
4.7.	Системы	СП 484.1311500.2020 Системы	Выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты.	
	(системы противодымной	Системы пожарной сигнализации и	
	защиты, пожарной	автоматизация систем	
	сигнализации,	противопожарной защиты. Нормы	
	пожаротушения,	и правила проектирования п.	
	оповещения и управления	5.1-5.5. СП 3.13130.2020 «Система	
	эвакуацией, внутренний и	оповещения и управления	
	наружный	эвакуацией людей при пожаре»	
	противопожарные	Разделы 4,5,6,7, СП	
	водопроводы)	486.1311500.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности Таблица 1, СП	
		8.13130.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности п. 4.1-4.5,	
		Таблица 1	
4.8.	Размещение, управление и	СП 485.1311500.2020 Системы	Выполняется
	взаимодействие	противопожарной защиты.	
	оборудования	Установки пожаротушения	

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	автоматические. Нормы и правила проектирования п. 5.1-5.10, 9.1.1-9.1.3	
4.9.	Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.13 ФЗ N 123-ФЗ от 22 июля 2008г ст32 табл. 21,22, ст67, ст89;- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ППРФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Раздел І .2,5,6,9,11,12,13,14,15,16, 18,19, 23-27,29,30,32,34,35,36,37;41 -43,48,49,54.56,57,60; Раздел ІІІ п.79; Раздел ІХ п.121-124,130;Раздел ХІ п.238.239, Раздел ХІV п.286-289,293; Раздел XVIII; Приложение №№ 1,2,6,7; СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности п. 5.3. СП 7.13130.2013 Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 5.1,5.21, 6.1, 6.2; СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п. 4.1.1,4.1.2, 4.1.8, 4.1.19,4.1.25,4.1.27,4.1.28, 4.1.32,4.1.33, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6-4.2.9, Разделы 4.3,4.4, 4.5, 4.7, Приложения А, Б, Г; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и	Не выполняется

наружных установок по	
взрывопожарной и пожарной	
опасности п. 5.1, Таблица 1. Приказ	
«Об определении порядка, видов,	
сроков обучения лиц,	
осуществляющих трудовую или	
служебную деятельность в	
организациях, по программам	
противопожарного инструктажа,	
требований к содержанию	
указанных программ и категорий	
лиц, проходящих обучение по	
дополнительным	
профессиональным программам в	
области пожарной безопасности»	
от 18 ноября 2021 г.	
N806Приложение №1 п.7,9,12-18;	
Приложение №№ 2,3.	