

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июня 2023 г.

Регистрационный № 56-08-2023-009995



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГКОУ Детский дом г.Соль-Илецк

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль – Илецка Оренбургской
области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035617276331

ИНН: 5646011373

Место нахождения объекта защиты:

461500, обл Оренбургская, р-н Соль-Илецкий, г Соль-Илецк, ул Шевченко, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.05.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	7						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	735						
1.6.	Объем здания, куб. м	2205						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией 3-го типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчётный индивидуальный пожарный риск равен $0,0648 \cdot 10^{-6}$ при нормативном значении $1 \cdot 10^{-6}$, что отвечает требованиям статьи 79 № 123 - ФЗ.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 100000 (сто тысяч) рублей.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 15. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности при градостроительной деятельности	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага Раздел III Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках Раздел VI Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и материалам Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению	Выполняется

		<p>строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты Таблица 3 Классы пожарной опасности строительных материалов Таблица 21 Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков Таблица 22 Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград Таблица 24 Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах Таблица 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации Таблица 29 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический	Выполняется

	<p>пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре Раздел III Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p>	
<p>4.6.</p>	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах Раздел III Требования пожарной безопасности при проектировании,</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Статья 56. Система противодымной защиты Статья 61. Автоматические установки пожаротушения Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический</p>	Выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел V Требования пожарной безопасности к пожарной технике Глава 23. Общие требования Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации Статья 104. Требования к автоматическим установкам пожаротушения Статья 106. Требования к пожарным кранам Статья 107. Требования к пожарным шкафам Раздел VI Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 286, 287, 288, 293, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</p>	Выполняется