

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Оренбургской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» января 2024 г.

Регистрационный № 56-08-2024-000418



ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Двухэтажное здание Орского дома ребенка с подвалом, литер ЕЕ1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ОРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025601932806

ИНН: 5614014928

Место нахождения объекта защиты:

462431, обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Короленко, д. 44

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | III                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C1                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.4.                      | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.5.                      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1123                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.6.                      | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8292                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.7.                      | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.9.                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | АПС и СОУЭ аналогового типа ("Гранит-3Л", "Сигнал-20М")                                                                                                                                      |                                                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 2.                        | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 5.184 * 10 в степени (-7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.                        | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| ---                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                        | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                           | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                      | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением                                                                                                        | Выполняется                                      |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                         | <p>Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479(п. 65,73) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3,4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.18, 4.19, 5.2) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 69, ч. 1)</p>                                                                |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | <p>СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 4, 5.2.) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 68, ч. 1-5; ст 127)</p>                                                                                                                                                                                   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п.71,72) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (пункты 1.2. 3 и т.д.) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62, ч. 6; ст 90, ч.1, п.1)</p> | Выполняется |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п.12) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.1 и 4.2) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.7.10, таблица 6.12, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.13, 6.7.14, 6.7.19) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст28, 31, 57, 58, 87, таблицы №212, 22) | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п. 23,24,26,27,29,36,37) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.2. 3 и т.д.) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст 53, 89)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>решениям» (пункты 1.2. 3 и т.д.)<br/> Федеральный закон от 22.07.2008<br/> № 123-ФЗ «Технический регламент<br/> о требованиях пожарной<br/> безопасности» (ст 90, 118, 119, 120,<br/> 121, 122)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 4.7. | <p>Системы<br/> противопожарной защиты<br/> (системы противодымной<br/> защиты, пожарной<br/> сигнализации,<br/> пожаротушения,<br/> оповещения и управления<br/> эвакуацией, внутренний и<br/> наружный<br/> противопожарные<br/> водопроводы)</p>                                                       | <p>Правила противопожарного<br/> режима в Российской Федерации»,<br/> утвержденные постановлением<br/> Правительства РФ от 16.09.2020 №<br/> 1479 (п. 48,50,54,55, 60, раздел XIX<br/> с приложениями №1,2) Правила<br/> пожарной безопасности для<br/> учреждений здравоохранения<br/> ППБО 07-91, утверждены<br/> Минздравом СССР 30 августа 1991<br/> г.( п. 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.213,<br/> 2.2.15, 2.5.21, 2.5.22,2.5.25, 2.5.26,<br/> приложения №6) СП 3.13130.2009<br/> «Системы противопожарной<br/> защиты. Система оповещения и<br/> управления эвакуацией людей при<br/> пожаре. Требования пожарной<br/> безопасности» (пункты 3,4,5,6,7)<br/> Федеральный закон от 22.07.2008<br/> № 123-ФЗ «Технический регламент<br/> о требованиях пожарной<br/> безопасности» (ст 51,52,54,55,56,60<br/> ,62,83,84,85,86,105,106,107,123,128<br/> ,129)</p> | Выполняется |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и<br/> взаимодействие<br/> оборудования<br/> противопожарной защиты<br/> с инженерными системами<br/> зданий и оборудованием,<br/> работа которого<br/> направлена на<br/> обеспечение безопасной<br/> эвакуации людей, тушение<br/> пожара и ограничение его<br/> развития</p> | <p>Правила противопожарного<br/> режима в Российской Федерации»,<br/> утвержденные постановлением<br/> Правительства РФ от 16.09.2020 №<br/> 1479 (п. 41,43,77) Правила<br/> пожарной безопасности для<br/> учреждений здравоохранения<br/> ППБО 07-91, утверждены<br/> Минздравом СССР 30 августа 1991<br/> г.( п. 2.2.1, 2.4.2) СП<br/> 484.1311500.2020 «Системы<br/> противопожарной защиты.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выполняется |

|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                    | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (5.1-5.22) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 4.1,4.3,5.1,5.2,6,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п. 2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,16,17,18,30,32,35,56,60, раздел XVIII, раздел XIX с приложен. №1,2) Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части) | Выполняется |