Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» февраля 2024 г. Регистрационный № 56-08-2024-001924



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 19"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Козлова Маргарита Николаевна

указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - Место нахождения объекта защиты:

ИНН: -

460053, обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Поляничко, зд. 11/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций,	
		специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1515
1.6.	Объем здания, куб. м	24760
1.7.	Количество этажей	3
———	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) Перечень и тип систем противопожарной защиты	Не имеет Система обнаружения пожара
1.7.	(системы противодымной защиты, пожарной	(установки и системы
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	пожарной сигнализации)
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	оповещения и управления
	противопожарные водопроводы)	эвакуации людей при пожаре
		обеспечивает автоматическое
		обнаружение пожара за время,
		необходимое для включения
		систем оповещения о пожаре, с
		целью организации безопасной
		(с учетом допустимого
		пожарного риска) эвакуации
		людей из здания МДОАУ №
		19. Здание оборудовано
		автоматической системой
		пожарной сигнализации,
		системой оповещения и
		управления эвакуацией людей
		при пожаре на базе АПС
		«Стрелец-мониторинг» с
		передачей сигнала от АПС
		напрямую в подразделения
		пожарной охраны в
		соответствии с проектной
		документацией. Технические средства пожарной
		сигнализации обеспечивают: -
		выдачу сигнала «пожар» при
		срабатывании средств системы
		на выносные устройства
		световой и звуковой
		индикации; - круглосуточный

контроль пожарной обстановки на объекте; -периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МДОАУ № 19, оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: -извещатель пожарный дымовой ДИП 34А-03 -извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 АМ исп. 01. Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001 и ГОСТ Р 55776-95. В МДОАУ № 19 выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения, используется система речевого оповещения «СОНАТА- Т», «ГЛАГОЛ». Акустические модули установлены таким образом, чтобы обеспечить достаточную слышимость сигнала оповещения о пожаре во всех помещениях здания. Над дверными проемами, идущими к эвакуационным выходам установлены световые указатели «ВЫХОД». Световое, звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги. МДОАУ № 19 заключены договоры со специализированной

		соответствую обслуживани решения соответств	цией, имеющей ощую лицензию на ие АПС. Принятые в МДОАУ № 19 уют требованиям 03, НПБ 104-03.		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенная на объек	те защиты		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	1 *	южарного риска, а также комплекс и			
	_	но-технических и организационных			
	-	ого значения уровня пожарного рист тип систем противопожарной защит			
	-	тип систем противопожарной защит Оценка не проводилась	ы)		
3.	i	•	III OT HOWANA		
].	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
		страхования)	·		
	В связи с выполнением нор	мативных требований по пожарной	безопасности		
В	озможность ущерба имущес	тву третьих лиц от пожара практиче	ски исключена.		
4.		ении мероприятий по обеспечен	_		
	безопасности, выполнен	ние которых должно обеспечива	ться на объекте		
		<u>защиты</u>	T ~		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	выполняется/не выполняется		
		устанавливающих требования	выполнистси		
		пожарной безопасности к объекту			
		защиты			
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013	Выполняется		
	расстояния между				
	зданиями и сооружениями				
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2013	Выполняется		
	противопожарное				
	водоснабжение				
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013	Выполняется		
	пожарной техники				
4.4.	Конструктивные и	СП 8.13130.2013	Выполняется		
	объемно-планировочные				
	решения, степень				

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ от 22.07.2008г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 1464 от 01.09.2021	Выполняется
4.9.		ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется