

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» апреля 2024 г.

Регистрационный № 56-08-2024-005698



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание корпуса № 2 (лечебный корпус)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр
медицинской реабилитации»**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1215600004553

ИНН: 5611087237

Место нахождения объекта защиты:

**461505, обл Оренбургская, р-н Соль-Илецкий, г Соль-Илецк, ул Ленинградская,
Здание 1/1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1783
1.6.	Объем здания, куб. м	7133
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ -2 типа. Согласно таблице 2 СП 8.13130.2020 наружное пожаротушение предусматривается из существующих пожарных гидрантов, которые размещаются на внутригородских кольцевых сетях на расстоянии менее 200м по дорогам с твёрдым покрытием, обеспечивающих расход воды на пожаротушение не менее 15 л/с							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>На объекте произведен расчет по оценке пожарного риска № 18 р/24 от 11.03.2024 года. Индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение, так как выполняется условие: $R_{max} = 7,2 \cdot 10^{-7} \leq R_{mn} = 10^{-6}$ что меньше установленной нормативной, предельно допустимой величины одной миллионной в год, установленной в ч.1 ст.79 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
<p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1935 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1935 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1935 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th data-bbox="1257 1935 1552 2083">Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не							

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69; ст. 98, п. 1 ст. 100 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 99 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 98 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28; ст. 29; ст. 30; ст. 31; ст. 32; Глава 9. Раздел I. ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37 Глава 10. Раздел I. п.5 ст. 52; ст. 57; ст. 58; ст. 59 Глава 14. Раздел I. ст. 78; ст. 79; ст. 80 Глава 18. Раздел III. ст. 87; ст. 88 п. 8, 13, 19 Глава 19. Раздел III. ст. 134 Глава 31. Раздел VI Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 13; п. 25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ст. 21, Глава IV Федеральный закон	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». ст. 51; ст. 52; ст. 53; ст. 54; ст. 55; Глава 14. Раздел I ст. 81, ст. 89 Глава 19. Раздел III Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23; п. 27; п. 28; п. 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6 ст. 17 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 52; ст. 54; ст. 62 Глава 14 Раздел I. ст. 81; ст. 83; ст. 84; ст. 86; ст. 91 Глава 19 Раздел III. ст. 99 Глава 22 Раздел IV. ст. 103; Глава Раздел V. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	п.3, ст. 52, ст. 54, Глава 14 Раздел I. ст. 81, ст. 82, п. 4, 5 ст. 83, Глава 19 Раздел III. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ст. 5; п.1 ст. 6; Глава 1 Раздел I. ст. 48; Глава 13 Раздел I. ст. 51; ст. 52; ст. 53; ст. 54; ст. 57; ст. 58; ст. 59; ст. 60; ст. 62; Глава 14 Раздел I. ст. 92; ст. 93, п.1 ст. 93.1; Глава 20 Раздел IV. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 2; п. 2(1); п. 3; п. 4; п. 5; п. 9; п. 10; п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 17; п. 17(1); п. 19; п. 23; п. 25; п. 26; п. 27; п. 28; п. 30; п. 32; п. 35; п. 36; п. 37; п. 41; п. 42; п. 43; п. 45; п. 48; п. 49; п. 54; п. 55; п. 56; п. 60; Раздел I. п. 121; п. 122; п. 123; п. 124; п. 130; п. 161; п. 163 Раздел IX. п. 286; п. 288; п. 289; п. 292; п. 293; Раздел XIV. п. 337; п.354; п.355; п. 356; п. 357; п. 358; п. 359; п. 360; п. 362; п. 363; п. 364; п. 366; п. 367; п. 369; п. 370; п. 371; п. 372 Раздел XVI. п. 392; п. 393; п. 394 Раздел XVIII. п. 395; п. 396; п. 397; п. 398; п. 399; п. 402; п. 403; п. 404; п. 405; п. 406; п. 407; п. 409; п. 412; п. 413 приложение №1, №2, №6. Раздел XIX. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам</p>	Выполняется

	противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	
--	---	--