Зарегистрирована ГУ МЧС России по Оренбургской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» октября 2025 г. Регистрационный № 56-08-2025-017084



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5611022053

ОГРН/ОГРНИП: 1025601718780 Место нахождения объекта защиты:

обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Литейная, д. 16А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	539	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	3231	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарной опасности		
	(указывается для зданий производственного или		
	складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	СПС, СОУЭ II типа, НПВ.	
	(системы противодымной защиты, пожарной		
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и		
	управления эвакуацией, внутренний и наружный		
	противопожарные водопроводы)		

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте защиты – здании МДОАУ №75 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Литейная, 16A составляет: Qв=0,0234×10-6, и не превышает допустимое значение одной миллионной в год (1×10-6) при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Учитывая, что на объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, а также произведен расчет пожарного риска, величина которого соответствует нормативным требованиям, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u> <u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u> <u>защиты</u>

4.1.	Наименование противопожарного мероприятия Противопожарные	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Федеральный закон от 22 июля	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
	расстояния между зданиями и сооружениями	2008 г. N 123-ФЗ: часть 1,2 ст.69. СП 4.13130.2013: п.4.3.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст. 62, часть 1,2 ст.68. СП 8.13130.2020: п.4.2, п.5.2, п.10.4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст. 90. СП 4.13130.2013: п.8.1., п.8.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст. 87. СП 2.13130.2020: п. 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст.53, части 1-3 ст. 89. СП 1.13130.2020: п.4.1.5, п.4.2.18, п.4.4.20	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст. 90. СП 4.13130.2013: п.7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ: ст. 54, ст.62. СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 СП 8.13130.2020: п.4.2, п.5.2, п.10.4.	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: п.п.2-5, п.9, п.п.11-16, п.21, п.п.23-24, п.27, п.30, п.п. 36-37, п.п. 54-55, п.65, п.п.70-71, п.п.74-77, п.п.397-407	Выполняется