

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» марта 2026 г.

Регистрационный № 56-08-2026-004169



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа Ясень" с. им. 9 Января Оренбургского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЯСЕНЬ" С. ИМ.9 ЯНВАРЯ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025602729877

ИНН: 5638020977

Место нахождения объекта защиты:

обл. Оренбургская, р-н. Оренбургский, с. имени 9 Января, ул. Малая Кольцевая, зд.
1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	2						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	963						
1.6.	Объем здания, куб. м	3240						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией 3 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетный индивидуальный пожарный риск равен $=0,00842 \cdot 10^{-6}$ при нормативном значении $1 \cdot 10^{-6}$, что отвечает требованиям статьи 79 №123-ФЗ.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов. Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения. Раздел II. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел II. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов	Выполняется

		Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений. Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага. Раздел III. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках</p> <p>Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и</p>	Выполняется

		<p>материалам Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем кондиционирования и противодымной защиты Таблица 3. Классы пожарной опасности строительных материалов Таблица 21. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений пожарных отсеков Таблица 22. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков Таблица 23. Пределы огнестойкости противопожарных прегра</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре Раздел III. Требования	Выполняется

		<p>пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел II. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах Раздел III. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных</p>	Выполняется

		подразделений	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности Глава 14. Системы противопожарной защиты Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Статья 56. Система противодымной защиты Статья 61. Автоматические, в том числе автономные, установки пожаротушения Глава 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ Глава 23. Общие требования Статья 103. Требования	Выполняется

	<p>обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>к автоматическим установкам пожарной сигнализации Статья 104. Требования к автоматическим установкам пожаротушения Статья 106. Требования к пожарным кранам Статья 107. Требования к пожарным шкафам РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п. №№ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,48,49,50,51,54,55,56,59,60,63,65,66,67,68,69,71,72,73,88,89,90,91,92,286,287,288,293,392,393,394,395,396,397,398,399,406,407,408,410,411,412,413 Приложения №1,2,3,4,5,6,7.</p>	Выполняется