

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» апреля 2026 г.

Регистрационный № 56-08-2026-006129



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №70" корпус 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025601719549

ИНН: 5611021300

Место нахождения объекта защиты:

обл. Оренбургская, г. Оренбург, п. Самородово, ул. Чкалова, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.02.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	876
1.6.	Объем здания, куб. м	4749
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ОП-4 (9 шт.), ПК-4 (шт.). Здание ОУ оборудовано охранно-пожарным прибором «Сигнал-20М» для оповещения персонала, воспитанников, посетителей осуществляется посредством звукового сигнала. Сигнал передается на пульт ПЧ системы «Стрелец-мониторинг». Предусмотрено 4 эвакуационных выхода со 2-го этажа и 10 с 1-ого обозначенных табло "ВЫХОД" Выходы свободны для прохода.</p> <p>План-схемы эвакуации размещены на на 1-ом и 2-ом этажах по ходу эвакуации</p> <p>Проверка АПС и ПАК "Стрелец- мониторинг" осуществляется обслуживающими организациями.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Полученная величина индивидуального пожарного риска для рассматриваемого		

объекта здания МОАУ "СОШ №70" корпус 2 расположенного по адресу: г. Оренбург п. Самородово ул. Чкалова 34, не превышает допустимого значения при условии выполненных дополнительных противопожарных мероприятий, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенным приказом МЧС России от 02.12.2015 №632) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (безопасность людей обеспечивается) Дополнительные противопожарные мероприятия: Предусмотреть, что не допущено устройство перегородки, отделяющей кабинет завхоза от коридора из материала с классом пожарной опасности более чем КО. Предусмотреть складское помещение (на втором этаже здания) отдельно от других помещений противопожарной перегородкой 1-типа с соответствующим типом заполнения проема. Предусмотреть, что присутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности (не выше, чем КМ2) деревянной доски используемой для покрытия полов в группе 2-3 лет на первом этаже Предусмотреть, что проведено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности помещений складского назначения и обеспечено наличие на входных дверях помещений указанных категорий. Предусмотреть, что электрический объемом свыше 0,1 мЗ размещенный в районе кабинета завхоза автоматической установкой пожаротушения. Предусмотреть, что прибор приемо-контрольный и прибор управления автоматической установкой пожарной сигнализации защищен от несанкционированного доступа. Вывод справедлив для исходных данных предоставленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения, количество людей и т.д.) В связи с тем, что полученные величины пожарного риска не превышают допустимых значений, при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, в соответствии со ст6(ч 1 п.1) Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенным приказом МЧС России от 02.12.2015

3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	сп1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	сп 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	сп 5.13130.2013	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	Выполняется