

«10» февраля 2023 г.

Регистрационный № 57-08-2023-001904



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное стационарное учреждение социальной защиты Орловской области

"Тельченский психоневрологический интернат"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕЛЬЧЕНСКИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025702656594

ИНН: 5717000268

Место нахождения объекта защиты:

303043, обл Орловская, р-н Мценский, с Тельче, ул Больничная, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.01.1956

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	459	
1.6.	Объем здания, куб. м	1568	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автономной пожарной сигнализации - дымовая. "Гранит-8" . Система оповещения людей при пожаре. Сигнал срабатывания выходит на пульт МЧС России г. Орел. Огнетушители - 13 шт. На территории пожарный гидрант	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 руб 00 коп			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Сп.4 13130. 3013 п. 4.3. таб.1 «Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Сп.8.13130. п.4.1,5,2,8.8 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Сп.4 13130 2013 п.7.1,8,1.«Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Сп. 4. 13130. 2013 п.5.2.6.«Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Сп. 1,13130. 2020 п.4.2.13.-4.2.22, 4.3.2.-4.3.12, 4.4.1.,4.4.2,4.4.4,4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2,7.3.11. «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» «Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Сп. 4 13130 2013 п.7.1-7,3,7.5,	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	7.6.«Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Сп. 4 13130 2013 п.3.3-3.5,4.3, 5.1, 5.4, 6,7. Сп. 5 13130. 2009 п.12.2.1, 12,2.2, 13.13.2, 13.14.2, Сп. 5 13130 2009 п.12.2.1, 12,2.2, 13.13.2, 13.14.2, Сп. 7 13130. 2013 п.8.5 «Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Сп. 4 13130 2013 п.14.2,14.4. «Системы противопожарной защиты ограничения распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 прил.. 1,2,3,4. постановления Правительства Российской федерации от 16.09.2020 №1479 п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21,22,23,26,27, 30,31,35,36,43,48,52,54-56,60,65,73, 392-394,397,403,407, 408,409.	Выполняется