Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Орловской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» июня 2023 г.
Регистрационный № 57-08-2023-010020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ"'
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1185749005518 ИНН: 5752079461

Место нахождения объекта защиты:
303032, обл Орловская, г Мценск, ул Автомагистраль, Здание 3/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2652

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	31828
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (не адресного типа), СОУЭ 2 типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 65 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		утверждении Правил противопожарного режима в РФ", п. 6.1.2, таблица 3, п. 6.1.20 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 1, п. 2 ст. 62 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 71 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", п. 5.3, таблица 3, п. 5.5, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники НППВ"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст. 63, подп. 1 п. 1 ст. 90, п. 2,6,7,8,11 ст. 98 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 2 ст. 6.1, п. 1 ст. 30, п. 1 ст. 31, п. 1. ст. 34, п. 1. ст. 35, п. 1. ст. 36, п. 1 ст. 37, п. 1. ст. 39, п. 1,2 ст. 40, п. 1,2,5 ст. 52, п. 1,2 ст 58, подп. 1,2,3,4,5 п. 1 ст. 80, п. 1,2,3,5,6,11 ст. 87 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 п. 1, п. 2 подп. 1,2,3, ст. 89 п. 1,3,4,7,8,10,11,12,13 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 5, 9, 10, п. 16 подп. д,е,ж,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 23,26,27,29	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 п. 1 подп. 1,3 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 51 п.2,3, ст. 52 п. 3, 4,9,11, ст. 54 п.1,2, ст. 55 п. 1,2, ст. 56 п.1, 2 подп. 4 ФЗ 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54, 55, 56	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54,55	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 3,4,5,9,11,13,16,17,21,22,23,26,27,28,30,32,33,35,36,37,43,49,50,60,103, 104,392,393,394	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.