Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Орловской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» мая 2024 г.
Регистрационный № 57-08-2024-008823

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Участок производства и ремонта аэродромной техники
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1105744000449 ИНН: 5703013362

Место нахождения объекта защиты:
303035, обл Орловская, г Мценск, ул Автомагистраль, Здание 1/3 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1891
1.6.	Объем здания, куб. м	18249
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППКОП "Сигнал-10" 2 шт.; БП "Юпитер 9130" 1 шт.; ББП-12/3Ас АКБ 12В/7Ач; ИПЛ Ардон-ДЛ 5 шт.; ИПР-513-10 6 шт.; ИП 212-41М 32 шт.; ИП 212-187 14 шт; световое табло "ВЫХОД" Блик-С-12 4 шт.; оповещатель звуковой "ОПОП 2-35" 4 шт.; оповещатели светозвуковые "Феникс-С" 3 шт.; "ОПОП-124-7" 1 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п.1 ст. 69 ФЗ №123 от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 65 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 6.1.2, п. 6.1.20, табл. 3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.1, п. 2 ст. 62 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 5.3, п. 5.5, п. 8.5, п. 8.8-8.10, табл. 3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст. 63, подп. 1 п. 1. ст. 90, подп. 6-8 п. 2, п. 11 ст. 98 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 2 ст. 6.1, п. 1 ст. 30, п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 34-37, п. 1 ст. 39, п.1, п. 2 ст. 40, п. 1, п. 2, п. 5 ст. 52, п. 1, п. 2 ст. 58, подп. 1-5 п. 1 ст. 80, п. 1-3, п. 5, п. 6, п. 11 ст. 87 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.7, п. 5.4.18, п. 6.1.1, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.2.1 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 1, подп. 1-3 п. 2 ст. 53, п. 1, п. 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 10-13 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5, п. 9, п. 10, подп. д,е,ж п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 29 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1-4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.8 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	подп. 1,3 п. 1 ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 8.1, п. 8.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	п. 2, п. 3 ст. 51, п. 3, п. 4, п. 9, п. 11ст. 52, п. 1, п. 2 ст. 54, п. 1, п. 2 ст. 55, п. 1, подп. 4 п. 2 ст. 56, ст. подп. 1 п. 1 ст. 68, подп. 3 п. 1, п. 4, п. 6, п. 7, п. 9 ст. 83, подп. 1-3 п. 1, п. 4, п. 7, п. 8, п. 11 ст. 84, п. 3 ст.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	86, п.1, п. 2 ст. 91 ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54-56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 4.4, п. 4.8, табл. 1-4 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС. Требования пожарной безопасности" п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1-4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.3, п. 5.4 СП 3.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. СОУЭ. Требования пожарной безопасности"; п. 5.3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"; п.6.1.10, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п.54, п. 55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ";	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3-5, п.9, п.11, п. 13, п. 16, п. 17, п. 21-23, п. 26-28, п. 30, п. 32, п. 33, п. 35-37, п. 43, п. 49, п. 50, п. 60, п. 103, п. 104, п. 392, п. 393, п. 394 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; Приказ МЧС России от 18.11.2012 № 806.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.