

«19» августа 2024 г.

Регистрационный № 57-08-2024-014055



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно- Торговое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная корпорация "Дом-2000"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1095753000936

ИНН: 5753049149

Место нахождения объекта защиты:

302038, обл Орловская, г Орёл, ул Раздольная, Дом 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.07.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2300
1.6.	Объем здания, куб. м	40200
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа- 1шт</p> <p>2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа-1шт</p> <p>3. Система дымоудаления при пожаре-1шт</p> <p>4. Система автоматической установки сплинклерного пожаротушения совмещенная с противопожарным водопроводом-1шт (ПК-19шт)</p> <p>5. Система наружного противопожарного водопровода-1шт</p> <p>6. Система отключения лифтов и эскалаторов при пожаре-1шт</p> <p>7. Система отключения общей вентиляции при пожаре-1шт</p> <p>8. Насосная станция пожаротушения-1шт</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Определение расчетов пожарного риска для объекта «Здание общественного назначения, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Раздольная 80» выполнено ООО «Аудит безопасности» Свидетельство об аккредитации на проведение расчетов по оценке пожарного риска №660/В/0590 выдано МЧС России 28.04.2014г. "Расчетное значение индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара для людей, находящихся в здании составляет $5,18 \times 10^{-7}$ в год</p>
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
№ GAZX12355297270000 - 20 (Двадцать тысяч) рублей № SYS2405974471 544 77 –		

54 477 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п.65,71 СП 4.13130.2013: п1.1, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п.48,49,71 СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8 8.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п. 65,71 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п. 13,15 СП 4.13130.2013: п.5.5.1, 5.5.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 14,23,26,27,31,37,104 СП 1.13130.2020: п. п. 4.1.2, 4.2.7 – 4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1-4.4.6, 4.4.11, 4.4.12, 7.6.2-7.6.5, 7.6.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п. 16,104 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п. 10,41,50,51,54 СП 3.13130.2009: 3.1, 3.2, 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п 5, 6.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	6.4.2, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3, 7.1.2-7.1.5, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.5.1, 7.7.1, 7.7.3-7.7.7. СП 485.131500.2020: п. п. 5, 6.1.19, 6.1.20, 6.2.1-6.2.3, 6.2.9, 6.2.13, 6.2.16, 6.2.19, 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.7, 6.7.1.9, 6.7.1.15, 6.7.1.16, 6.7.1.22, 6.7.1.23, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.4, 6.8.10, 6.9.1-6.9.4, 6.10.1, 6.10.3-6.10.5, 6.10.10(a)-6.10.12, 6.10.16-6.10.18, 6.10.27, 6.10.30 СП 10.131.30.2020 п. п. 6.1.6, 6.1.10, 6.1.12, 6.1.26, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.8, 7.1-7.5, 9.4-9.6, 12.1, 12.3-12.5, 12.9-12.12, 12.16-12.18, 12.23, 12.27, 13.1-13.3, 15.1 СП 7.13130.2013 п. п. 7.1, 7.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 ст.6 п.1 ППР №1479 п. 16,26 СП 484.1311500.2020: п. п. 7.1.2-7.1.5, 7.1.13, 7.2.2, 7.3.1, 7.5.1, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2-18, 27, 32-37, 41, 42, 48, 50, 51, 54-56, 60, 65, 103, 104, 107, 392-394, 395, 397-400, 402-405, 407, 409, 412, 411, 413	Выполняется