Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Орловской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» октября 2024 г.
Регистрационный № 57-08-2024-017772

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Помещения хостела «Пять комнат», как выделенной в обособленный пожарный отсек части здания МАУК «КДЦ «Металлург»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115742000450 ИНН: 5754010190

Место нахождения объекта защиты:
302038, обл Орловская, г Орёл, ул Металлургов, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	99

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	503
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (пороговая СПС на базе приборов «С2000-м» и «Сигнал-20»); СОУЭ (тип 2 на базе «Рупор-300»); ВПВ (5 пожарных кранов).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска на объекте составляет 0,4668 ⍰ 10-6 при допустимом значении 1 ⍰ 10-6. Расчет пожарного риска – прилагается. Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска не приводится, так как отступления от рекомендаций документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»* в соответствии с п. 1(1) ст. 6 123-ФЗ обоснованы расчетом индивидуального пожарного риска.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожаров не прогнозируется в связи с отсутствием арендных отношений с третьими лицами и соблюдением требований ПБ		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1,2 ст.69 123-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 6.1.2 (табл.3) СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ч. 1 ст. 68 123-ФЗ 5.2 (табл. 2), 5.4, 5.10, п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1(1) ст. 90 123-ФЗ; 8.2.1, 8.2.3-8.2.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 58, 59, ч. 1 ст. 80, ч.1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 ст. 87, ч. 1-3, 5, 6, 8, 9, 19 ст. 88 123-ФЗ; п. 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.1 СП 2.13130.2020; п. 5.1.2-5.1.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 51-55, ч. 1, 3, 4 ст. 81, ч. 1, 3, 8, 10, 11, 12, 14 ст. 89 123-ФЗ; п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.15-4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1-4.3.3, 4.3.5-4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.1.3, 7.1.5 (табл. 6), 7.2.1, 7.2.2, СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1(3) ст. 80, ст. 90 123-ФЗ; п. 7.1; 7.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС п. 3 ст. 52, ст. 54, п. 2, 3 ч. 1, ч. 5, 6, 7, 9, ст. 83, ст. 91 123-ФЗ; п. 4.3, 4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020 СОУЭ (тип 2) ст. 54, ч. 1(3) ст. 83, ч. 1-4, 7, 8, 9, 11 ст. 84, ст. 91 123-ФЗ; п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, гл. 6, гл. 7 (п. 4 табл. 2) СП 3.13130.2009 ВПВ ст. 86, п. 3 ст. 90 123-ФЗ; п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.25, 6.1.27, гл. 6.2, п. 7.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.4, 7.5, 7.6 (п. 7 табл. 7.1), 7.9, 7.15, 7.16, гл. 13, гл. 14 СП 10.13130.2020 НПВ ст. 62 123-ФЗ; 5.2 (табл. 2), 5.4, 5.10, п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 51, ч. 1, 3, 4 ст. 81, ч. 3, 4 ст. 103 123-ФЗ; п. 5.4, 5.11-5.17, 5.19-5.21, 6.1.4, 6.1.5, 6.4-6.6, 7.1, 7.2, 7.5 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16(а,б, д, е-з, к,м-о), 171, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 50, 54, 56, 60, 77, 79(а, е, ж), 84, 85, 86, гл. XVIII, гл. XIX Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.