

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 58-08-2024-007340



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание религиозного назначения - культурный центр Автономной некоммерческой
организации "Абу Ханифа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономная некоммерческая организация культурный центр "Абу Ханифа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1235800006573

ИНН: 5803032898

Место нахождения объекта защиты:

обл Пензенская, р-н Неверкинский, с Неверкино, ул Кирова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.7 Объекты религиозного назначения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	90
1.6.	Объем здания, куб. м	481
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "Сигнал-20М"; - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный "ИП 212-189 "Шмель"; - извещатель пожарный ручной "ИПР 513-3М"; - резервный источник питания "РИП-12 исп. 01"; - предусмотрено оборудование защищаемого здания установкой аналоговой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре - 3 типа; - оповещатели охранно-пожарные световые (табло "Выход") "Люкс-12"; - оповещатель охранно-пожарный звуковой "ПКИ-1 (Иволга)"; - тип СОУЭ третий
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Не проводилась на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	3000000	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов
		Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п. 4.3-4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 4.13130.2020 (п. 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2 - 11.4) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п. 7.1, 8.1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 30, ст. 35, ст. 87, табл. 21, 23, 24	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п. 4.1, 4.2) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 30, ст. 35, ст. 87, табл. 21, 23, 24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2020 (п. 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 84, ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 90, ст. 91	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2020 (п. 5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 4, ст. 54, 55, 56, 60, 62, 63, 83	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст.	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>4, ст. 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62 СП 484.1311500.2020 (п. 6.1.1-6.1.3)</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 Приложение 1, 3</p>	<p>Выполняется</p>