Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пензенской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» июня 2024 г.
Регистрационный № 58-08-2024-008962

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Оздоровительный комплекс
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Новый город"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1105835003933 ИНН: 5835088692

Место нахождения объекта защиты:
обл Пензенская, р-н Спасский, с Абашево

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
13.12.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	614
1.6.	Объем здания, куб. м	4298

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"; - контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-2И"; - блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"; - пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели "ДИП-34А" - извещатели пожарные адресные ИПР 513-3АМ; - блок контрольно-пусковой "С2000-КБП"; - блок речевого оповещения "Октава 80Ц"; - охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой "Маяк-24-КП"; - оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход".
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический2 регламент о требованиях пожарной безопасности"		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.4.1 - 4.4, табл. 1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.3 ст.4, ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5, 8.8-8.12, табл. 1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.3 ст.4, ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 71 постановления Правительства РФ № 1479; СП 4.13130.2013 (п.7.1, 7.8) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ(гл. 19, ст. 90 ч. 1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (разд. 4, п. 4.1-4.4, разд. 5, п. 5.6.1-5.6.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ч.3 ст.4, ст. 35, ст.87, табл. 21,22,23,24) СП 2.13130.2020 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.7.15)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 8.13130 2020 (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (гл. 14 ст. 53, ч. 1-3 ст. 54, ч. 1-2, гл. 19 ст. 89)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4. 13130.2013 (п.7.1-7.3, 7.5, 7.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (гл. 19 ст.90 ч.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 486.1311500.2020 (ч. 4 п. 4.1., п.4.4, п. 4.8, табл. 1, 3) СП 484.1311500.2020 (п. 6.1.1, 6.1.5, 6.6.11, п. 7.2.1) СП 3.13130.2009 (п.3.3-.3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1,2) СП 8.13130 2020	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	(п.5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.3 ст.4, ст.54,55,56,60,62,63, ст. 83	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (гл. 26 ст. 4, 6, 54, 78, 82, 83, 103) СП 484.1311500.2020 (п. 4.1.1, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9, 4.3, 4.5, пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3) СП 2.13130.2020 (п. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2) Постановление Правительства РФ № 1479 (п. 23, 60) СП 9.131.30. 2009 (пп. 4.1.1, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9, 4.3, 4.5)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 (п.3, 4, 92, 93, 95, 98, 100, 121, 123) Приказ МЧС России от 18.11.2021г № 806 (раздел 18) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (приложение 1,2,3)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.