Зарегистрирована ГУ МЧС России по Пензенской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» июля 2024 г.

Регистрационный № 58-08-2024-012073



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

A3C № 58622

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254

ИНН: 2309051942

Место нахождения объекта защиты:

440000, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Бийская, д. 1 П

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта	а защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций
		торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	79
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	239
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность

	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий производственного или			
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защит		АУПС- не	еадресного типа
	(системы противодымной защиты, пожарной		ВЭРС- ПК, Г	Іожаротушение - 7
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	Модули по	эжаротушения в
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	режиме сап	мосрабатывания
	противопожарные водопров	воды)		7 Наружное
			пожарот	ушение - 2ПГ
_	T			
2.		<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод	•	-	•
	_	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	_		
		ого значения уровня по		
	•	тип систем противопож		ol <i>)</i>
		Оценка не проводилась		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	=
	(Заполняется самостоятель			
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов
		страхования)	TAO CK D	
	Полис страхования гражд			осгосстрах»
		2412182653000 от 20.06		5
4.	1	ении мероприятий по		-
	безопасности, выполне		ооеспечива	<u>гься на ооъекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативні	•	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	•	выполняется
		устанавливающих тр	•	
		пожарной безопасност	ги к ооъекту	
	<u> </u>	защиты		_
4.1.	1 1	Федеральный закон		Выполняется
	расстояния между	22.07.2008 г.«Техн		
	зданиями и сооружениями	регламент о требовани	-	
		безопасности» ст. 4. п.		
		ст.71 Правила против	-	
		режима вРоссийской	_	
		(утвержденыПостан		
		Правительства РФ от	госентяоря	
i	I			

4.2.	Наружное	2020 г. No 1479 «Правилапротивопожарного режима в Российской Федерации») пункты 65; 73 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 7.1;7.2 Федеральный закон No 123 от	Выполняется
	противопожарное водоснабжение	22.07.2008 г.«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст. 62 Правилапротивопожарного режима в РоссийскойФедерации (утверждены ПостановлениемПравительства РФ от 16 сентября 2020 г. Nо 1479«Правила противопожарного режима вРоссийской Федерации») пункт 48 СП156.13130.2014 «Станции автомобильныезаправочные. Требования пожарнойбезопасности» пункт 6.35; 6.37. СП 8.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Источникинаружного противопожарного водоснабжения.Требования пожарной безопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п. 8.8	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008 г.«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4, ст. 90 п.1пп1) СП 4.13130.2013 «Системыпротивопожарной защиты. Ограничениераспространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным иконструктивным решениям» пункт 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станции автомобильныезаправочные. Требования пожарнойбезопасности» пункты 6.28; 8.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008 г.«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4, ст. 58; ст. 137п.1,6 Правила противопожарного режима вРоссийской Федерации (утвержденыПостановлением Правительства РФ от 16сентября 2020 г. No 1479 «Правилапротивопожарного режима в РоссийскойФедерации») пункт 12. СП 156.13130.2014«Станции автомобильные заправочные.Требования пожарной безопасности» пункт 6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон No 123 от 22.07 2008 г.«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст. 4. ч. 4; ст. 89 ч. 1; ст.53 ч. 2. Правила противопожарного режима вРоссийской Федерации (утвержденыПостановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. No 1479 «Правилапротивопожарного режима в РоссийскойФедерации») пункт 23, 26, 37 СП 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.18;4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4,3,7	Выполняется

	i	 	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008 г.«Технический	Выполняется
	пожарно-спасательных		
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» Ст. 4. ч. 4; 90. ч. 1	
		п.1Правила противопожарного	
		режима вРоссийской Федерации	
		(утвержденыПостановлением	
		Правительства РФ от 16сентября	
		2020 г. No 1479	
		«Правилапротивопожарного	
		режима в РоссийскойФедерации»)	
		пункт 26; 48; 71; 72; 393 к); 394.	
		СП4.13130.2013 «Системы	
		противопожарнойзащиты.	
		Ограничение распространения	
		пожарана объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»пункт 7.1; 8.2.3 СП	
		156.13130.2014	
		«Станцииавтомобильные	
		заправочные. Требованияпожарной	
		безопасности» Пункты 6.19; 6.35;	
		6.28;8.8	
4.7.	Системы	Федеральный закон No 123 от	Выполняется
	противопожарной защиты	22.07.2008 г.«Технический	
	(системы противодымной	регламент о требованияхпожарной	
	защиты, пожарной	безопасности» ст. 4. п. 4, ст. 54, ст.	
	сигнализации,	56ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст. ст. 103.	
	пожаротушения,	Правилапротивопожарного режима	
	оповещения и управления	в РоссийскойФедерации	
	эвакуацией, внутренний и	(утверждены	
	наружный	ПостановлениемПравительства РФ	
	противопожарные	от 16 сентября 2020 г. No	
	водопроводы)	1479«Правила противопожарного	
		режима вРоссийской Федерации»)	
		пункт 54 СПЗ.13130.2009	
		«Системы противодымной	
		защиты.Система оповещения и	
		управления эвакуациейлюдей при	
		пожаре. Требования	
		пожарнойбезопасности» Пункты	
í	1	ı	'

		2.5; 3.1; 3.4; 4.1; 4.2; 4.4;4.8, 5.3;	
		5.5; 6; 7 таб.2. СП	
		156.13130.2014«Станции	
		автомобильные	
		заправочные.Требования пожарной	
		безопасности» Пункт 6.39,7.41 СП	
		8.13130.2020	
		«Системыпротивопожарной	
		защиты. Источникинаружного	
		противопожарного	
		водоснабжения.Требования	
		пожарной безопасности» Пункты	
		п.4.2; п. 4.3; п. 8.8 СП	
		484.1311500.2020. Сводправил.	
		«Системы противопожарной	
		защиты.Системы пожарной	
		сигнализации иавтоматизация	
		систем противопожарной защиты.	
		Нормы и правила	
		проектирования"Пункты 6.1.1,	
		6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.6.1, 6.6.4,	
		6.6.9,6.6.27, 6.6.32, 7.2.1, 7.7.4 СП	
		485.1311500.2020.Свод правил.	
		Системы противопожарнойзащиты.	
		Установки	
		пожаротушенияавтоматические.	
		Нормы и правилапроектирования"	
		Пункты 10.1.3, 10.1.4,	
		10.2.17,10.3.4	
ŀ.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон No 123 от	Выполняется
	взаимодействие	22.07.2008 г.«Технический	
	оборудования	регламент о требованияхпожарной	
	противопожарной защиты	безопасности» ст. 4. п. 4	
	с инженерными системами	СП484.1311500.2020. Свод правил.	
	зданий и оборудованием,	«Системыпротивопожарной	
	работа которого	защиты. Системы	
	направлена на	пожарнойсигнализации и	
	обеспечение безопасной	автоматизация	
	эвакуации людей, тушение	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	пожара и ограничение его	Нормы и правилапроектирования"	
	развития	Пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,	
		6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27,	
	I	6.6.32, 7.2.1. СП156.13130.2014	

	ı	1	•
		«Станции	
		автомобильныезаправочные.	
		Требования	
		пожарнойбезопасности» п.6.16; п.	
		6.31; п.6.39 (абз.1); п.7.8; п.7.18;	
		п.7.24; п.7.32; п.7.35; п.7.36;	
4.9.	Организационно-	Федеральный закон No 123 от	Выполняется
	технические мероприятия	22.07.2008 г.«Технический	
	по обеспечению пожарной	регламент о требованияхпожарной	
	безопасности объекта	безопасности» ст. 4. п. 4.	
	защиты и	«Правилапротивопожарного	
	противопожарный режим	режима в Российской Федерации»,	
		утвержденные	
		постановлениемПравительства	
		Российской Федерации No 1479	
		от16.09.2021г. п. 2; п.3; п.4; п.10;	
		п.11; п.12; п.14; п.15; п. 16; п.19; п.	
		23; п. 24; п.26; п.27; п. 32; п. 34;п.	
		35; п. 36; п. 37; п.41; п. 42; п. 48; п.	
		49; п. 54; п.60; п. 77; п. 103, п. 104,	
		п. 107, п. 121; п. 123; п.125; п. 128;	
		п. 131; п. 160; п. 286; п. 287; п.	
		288;п. 297; п. 298; п. 373; п. 374; п.	
		375; п. 377; п.378; п. 379; п. 380; п.	
		381; п. 382; п. 383; п. 384;п. 385; п.	
		387, п. 389, п. 390, п. 391, п. 392, п.	
		393;п.394; п. 395; п. 396; п. 397; п.	
		398; п. 399; п. 402;п. 403; п. 404	
		п.405; п. 406; п. 407; п.409; п.	
		410;п. 411; п. 412; п.413. СП	
		9.13130.2009 «Техникапожарная.	
		Огнетушители. Требования	
		кэксплуатации» П. 4.1.19, п. 4.1.20,	
		п. 4.1.25; п.4.1.27, п. 4.1.29, п.	
		4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.1.34, п.4.1.40,	
		п. 4.2.1, п. 4.2.2; п. 4.2.4; п. 4.2.7, п.	
		4.2.9;п. 4.3.1; п. 4.3.2, п. 4.3.3, п.	
		4.3.5; п. 4.3.6; п. 4.3.7,п. 4.3.12, п.	
		4.3.13, п. 4.4.1; п. 4.4.14; п. 4.5.1;	
		п.4.5.2; п. 4.5.4; п. 4.7.1; п. 4.7.2	
		Приказ МЧСРоссии от 18.11.2021	
		г. No 806 «Об определениипорядка,	
		видов, сроков обучения лиц,	
-		•	-

осуществляющих трудовую или
служебнуюдеятельность в
организациях, по
программампротивопожарного
инструктажа, требований
ксодержанию указанных программ
и категорийлиц, проходящих
обучение по
дополнительнымпрофессиональны
м программам в областипожарной
безопасности» Пункт 2
СП156.13130.2014 «Станции
автомобильныезаправочные.
Требования
пожарнойбезопасности» Пункты
6.7; 6.16; 6.20; 6.21; 6.25; 6.27; 6.28;
6.34