Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№22 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» августа 2024 г.

Регистрационный № 58-08-2024-013851

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание № 247В, Производственная площадка - II

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1185835003221 ИНН: 5838013374

Место нахождения объекта защиты:

442960, обл Пензенская, г Заречный, пр-кт Мира, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	63

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	289
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; 3. Система наружного противопожарного водопровода.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 руб.	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст. 69, 98, 100 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст. 62, 68, 99, 127 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП 4.13130; - СП 8.13130; - ППР в РФ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ст. 67, 98 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП 4.13130.2013; - ППР в РФ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 57, 58, 87, 88, 134, 137, 138 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП 2.13130; - СП 4.13130; - СП 12.13130; - СП 17.13130; - СП 44.13130; - СП 56.13130.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст. 5, 52, 53, 56, 80, 81, 89 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП 1.13130.2009; - СП 7.13130.2013; - СП 52.13130.2011; - ППР в РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст. 82, 90, 120 ФЗ-123 от 22.07.2008; - СП 4.13130.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ст. 54, 56, 61, 83, 84, 85, 86, 103, 104, 111, 138 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - РУЭ-АПЗ-Т; - СП 3.13130; - СП 5.13130; - СП 6.13130; - СП 7.13130; - СП 8.13130; - СП 10.13130.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	- ст. 59 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПУП-89 "Правила устройства предприятия"; - СП 5.13130; - СП 6.13130; - СП 7.13130; - СП 52.13130; - РД 34.21.122-87; - СО	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	153-34.21.122-2003; - ПУЭ.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ст. 5, 49, 50, 82, глава 14 ФЗ-123 от 22.07.2008; - ПЭП-91 "Правила эксплуатации предприятия"; - Приказ МЧС России ль 18.11.2021 № 806; - ППР в РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.