Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пензенской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» сентября 2024 г.
Регистрационный № 58-08-2024-015706

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МАЗС 58602
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254 ИНН: 2309051942

Место нахождения объекта защиты:
440000, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Калинина, д. 150а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.07.2008
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	124
1.6.	Объем здания, куб. м	374
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС- неадресного типа ГРАНИТ-8, Пожаротушение - 4 Модули пожаротушения в режиме самосрабатывания Буран-2,5 Наружное пожаротушение - 1 пожарные гидранты
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис страхования гражданской ответственности № RGOX12486046336000 от 05.04.2024г. ПАО СК «Росгосстрах»		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 69 ч.1; ст.71 Правила противопожарногорежима вРоссийской Федерации(утвержден	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ыПостановлением Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункты 65; 73 СП156.13130.2014«Станции автом обильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункты 7.1;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 62Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации (ут вержденыПостановлениемПравител ьства РФ от 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 48 СП156.13130.2014«Станции автом обильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункт 6.35;6.37. СП 8.13130.2020«Систем ыпротивопожарной защиты. Источ никинаружногопротивопожарного водоснабжения.Требованияпожарн ой безопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4 ,ст. 90 п.1пп1) СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты.Огранич ениераспространения пожара наобъектах защиты.Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям»пункт 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станцииа втомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		» пункты 6.28; 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 58; ст. 137п.1,6 Правила противопожарногорежима вРоссийской Федерации(утвержденыПостановлением Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 12. СП156.13130.2014«Станции автом обильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункт 6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон No 123 от 22.07 2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. ч. 4;ст. 89 ч. 1; ст.53 ч. 2. Правила противопожарногорежима вРоссийской Федерации (утвержденыПостановлением Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479 «Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 23, 26, 37 СП1.13130.2020«Системы противо пожарнойзащиты.Эвакуационные пути и выходы» пункты4.2.18;4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4,3,7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» Ст. 4. ч. 4;90. ч. 1 п.1Правила противопожарного режимавРоссийской Федерации(утверждены Постановлением Правительства РФот 16сентября	

		2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 26; 48; 71; 72;393 к); 394. СП4.13130.2013 «Системыпротивопожарнойзащиты. Ограничениераспространения пожарана объектах защиты.Требования к объемнопланировочным иконструктивным решениям»пункт 7.1; 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станцииавтомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности» Пункты 6.19; 6.35; 6.28	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 54, ст. 56ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст. ст. 103.Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации (утвержденыПостановлениемПравительства РФ от 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 54 СП3.13130.2009«Системы противодымной защиты.Системаоповещения и управления эвакуациейлюдей припожаре. Требования пожарнойбезопасности»Пункты 2.5; 3.1; 3.4; 4.1; 4.2; 4.4;4.8, 5.3; 5.5; 6; 7таб.2. СП 156.13130.2014« Станцииавтомобильные заправочные.Требованияпожарной безопасности» Пункт 6.39СП8.13130.2020 «Системыпротивопожарнойзащиты. Источникинаружногопротивопожарного водоснабжения.Требованияпожарной безопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8 СП	Выполняется

		484.1311500.2020. Сводправил.«Системы противопожарной защиты. Системыпожарной сигнализации иавтоматизация системпротивопожарной защиты.Нормы и правилапроектирования" Пункты 6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32,7.2.1, 7.7.4 СП 485.1311500.2020. Свод правил.Системыпротивопожарной защиты.Установкипожаротушения автоматические.Нормы иправила проектирования" Пункты10.1.3, 10.1.4,10.2.17, 10.3.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4СП484.1311500.2020. Свод правил.«Системыпротивопожарной защиты. Системыпожарнойсигнализации и автоматизациясистемпротивопожарной защиты. Нормы иправилапроектирования" Пункты 6.1.1, 6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.1,7.7.4 СП156.13130.2014 «Станцииавтомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности» п.6.16; п. 6.31; п.6.39(абз.1); п.7.8; п.7.18; п.7.24; п.7.32; п.7.35; п.7.36	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4.«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации», утвержденныепостановлениемПравительства РоссийскойФедерации No	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1479 от16.09.2021г. п. 2; п.3; п.4;п.10; п.11; п.12; п.14; п.15; п.16; п.19; п. 23; п. 24;п.26; п.27; п. 32; п. 34;п. 35; п. 36; п. 37; п.41; п.42; п. 48; п. 49; п. 54; п.60; п. 77; п. 103, п. 104, п.107, п. 121; п. 123; п.125; п. 128; п. 131; п. 160; п.286; п. 287; п. 288;п. 297; п. 298; п. 373; п. 374; п.375; п. 377; п.378;п. 379; п. 380; п. 381; п. 382;п.383; п. 384; п. 385;п. 387, п. 389, п. 390, п. 391, п.392, п. 393; п.394;п. 395; п. 396; п. 397; п. 398; п.399; п. 402; п.403; п. 404 п.405; п. 406; п. 407;п.409; п. 410; п.411; п. 412;п.413. СП9.13130.2009 «Техникапожарная. Огнетушители.Требования кэксплуатации» П. 4.1.19,п. 4.1.20, п.4.1.25; п.4.1.27, п. 4.1.29, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п.4.1.34,п.4.1.40, п. 4.2.1, п. 4.2.2; п. 4.2.4; п. 4.2.7,п. 4.2.9;п. 4.3.1; п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.5; п. 4.3.6;п. 4.3.7,п. 4.3.12, п. 4.3.13, п.4.4.1; п. 4.4.14; п.4.5.1; п.4.5.2; п. 4.5.4; п. 4.7.1; п. 4.7.2 ПриказМЧСРоссии от 18.11.2021 г. No 806 «Об определениипорядка, видов, сроков обучениялиц,осуществляющих трудовую илислужебнуюдеятельность в организациях, попрограммампротивопожарного инструктажа,требований к содержанию указанных программи категорийлиц, проходящих обучение подополнительнымпрофе ссиональным программамв областипожарной безопасности» Пункт 2СП156.13130.2014 «Станци иавтомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		» Пункты 6.7; 6.16; 6.20;6.21; 6.25;6.27; 6.28; 6.34	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.