


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пензенской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» октября 2024 г.

Регистрационный № 58-08-2024-017282



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Коровник № 4 Обособленного подразделения "МТК на 4600 стойло-мест в с.
Аршиновка" общества с ограниченной ответственностью "Пачелмское хозяйство"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Пачелмское хозяйство"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115835005263

ИНН: 5828901130

Место нахождения объекта защиты:

обл Пензенская, р-н Нижнеломовский, с Аршиновка, ул Школьная, Сооружение 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.07.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	40616
1.6.	Объем здания, куб. м	60132
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ВН пожаро-опасность

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		СПС, СОУЭ 1-го типа, наружный противопожарный водопровод									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">100000</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-2 ст. 69, ч. 6 ст. 70, п.2 ч. 1, ч. 2 ст. 71, чч. 1, 3 ст. 73, ч. 1 ст. 74 СП 4.13130.2013 пп. 6.1.2-6.1.3, 6.1.6, 6.1.48</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1, 3 ст. 68 СП 8.13130.2020 пп. 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5, 8.6, 8.8-8.14, 11.1-11.4,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-2 ст. 69, ч. 6 ст. 70, п.2 ч. 1, ч. 2 ст. 71, чч. 1, 3 ст. 73, ч. 1 ст. 74 СП 4.13130.2013 пп. 6.1.2-6.1.3, 6.1.6, 6.1.48	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1, 3 ст. 68 СП 8.13130.2020 пп. 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5, 8.6, 8.8-8.14, 11.1-11.4,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-2 ст. 69, ч. 6 ст. 70, п.2 ч. 1, ч. 2 ст. 71, чч. 1, 3 ст. 73, ч. 1 ст. 74 СП 4.13130.2013 пп. 6.1.2-6.1.3, 6.1.6, 6.1.48	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1, 3 ст. 68 СП 8.13130.2020 пп. 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5, 8.6, 8.8-8.14, 11.1-11.4,	Выполняется										

		11.6, 11.7	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1-3 ст. 98 СП 4.13130.2013 пп. 8.2.1-8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-3, 5-11 ст. 87, 1-3, 6, 8-9, 13-16, 19 ст. 88, 1, 2 4-6 ст. 137 СП 2.13130.2020 пп. 4.1, 4.2, 4.5-4.9, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.4, 6, 6.1.1-6.1.2 СП 4.13130.2013 п. 6.1.47	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 53, ч. 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 ст. 89 СП 1.13130.2020 пп. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5-4.2.22, 4.2.24-4.2.26, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11-4.3.12, 8.5.1-8.5.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-2 ст. 90 СП 4.13130.2013 пп 7.1-7.3, 7.16, 7.18	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1, 3 ст. 68, ч. 1-6, 9-10 ст.83, ч 1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86 СП 3.13130.2009 пп. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 6-7 СП 484.1311500.2020 пп 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41 СП 6.13130.2021 пп. 5.1-5.12, 6.1-6.8 СП 8.13130.2020 пп. 4.1-4.5, 5.1-5.4, 5.8, 5.10-5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5-8.6, 8.8-8.14, 11.1-11.4, 11.6-11.7 СП 10.13130.2020 пп. 6.1.1-6.1.13, 6.1.16-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.9, 7.14-7.16, 12.1-12.3, 12.5, 12.8-12.23, 12.25-12.37, 13.1-13.2, 13.4, 13.6-13.9, 13.12-13.15, 14.1.1-4.1.31, 4.2.1-14.2.8, 14.4.1-14.4.9, 15.1-15.2	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 4-5, 7 ст. 83 СП 484.1311500.2020 пп 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ пп. 1-4, 6-7, 10, 12, 14, 17(1), 18-26, 30, 32-33, 35-40, 41-43, 47-50, 55, 59-60, 61-65, 70-71, 74-77, 79, 460-463, 465-468, 470-471, 474-480, 486	Выполняется