

«18» августа 2025 г.

Регистрационный № 58-08-2025-013216



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Телятник №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаферма"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075803000481

ИНН: 5803017427

Место нахождения объекта защиты:

обл Пензенская, р-н Кузнецкий, с Пионер, ул Запрудная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1141 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7305 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | ВН пожаро-опасность |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Кольцевой наружный противопожарный водопровод (5ПГ, 2 резервуара, V-200м ³) | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Не проводилась на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| Договор страхования № 444-543-155075/24 от 14.10.2024 | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 69, ч. 6 ст. 70, п.2 ч. 1, ч. 2 ст. 71, чч. 1,3 ст. 73, ч 1 ст. 74) СП 4.13130.2013 (пп. 6.1.2-6.1.3, 6.1.6, 6.1.48) | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1,3 ст. 68) СП 8.13130.2020 (пп. 4.1-4.5, 5,1-5,2, 5.4, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5-8.6, 8.8-8.14, 9.1-9.7, 10.1-10.11, 11.1-11.4, | Выполняется |

| | | 11.6-11.7) | |
|------|--|---|-------------|
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон № 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1-3 ст. 98) СП 4.13130.2013 (пп. 8.2.1-8.2.8) | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1-3, 5-11 ст. 87, чч. 1-3, 6, 8-9, 13, 19 ст. 88, чч. 1-2, 4-6 ст. 137) СП 2.13130.2020 (пп. 4.1-4.2, 4.5-4.9, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.4, 6, 6.1.1-6.1.2) СП 4.13130.201 (п. 6.1.47) | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 ст. 89) СП 1.13130.2020 (пп. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5-4.2.22, 4.2.24-4.2.26, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11-4.3.12, 8.5.1-8.5.3) | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90) СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.3, 7.16, 7.18) | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1,3 ст. 68, чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч. 1,3,6-11 ст. 85, ст. 86) СП 3.13130.2009 (пп.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 6-7) СП 484.1311500.2020 (пп. 5.1-5-22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41) СП 6.13130.2021 (пп. 5.1-5.12, 6.1-6.8) СП 8.13130.2020 (пп. 4.1-4.5, 5.1-5.4, 5.8, 5.10-5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.1-8.3, 8.5-8.6, 8.8-8.14, 11.1-11.4, 11.6-11.7) СП 10.13130.2020 (пп. 6.1.1-6.1.13, 6.1.16-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.9, 7.14-7.16, 12.1-12.3, 12.5, 12.8-12.23, 12.25-12.37, 13.1-13.2, 13.4, 13.6-13.9, 13.12-13.15, 14.1.1-14.1.31, 14.2.1-14.2.8, 14.4.1-14.4.9, 15.1-15.2) | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 4-5, ст. 83) Сп 484.1311500.2020 (пп. 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4) | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 10, 12, 14, 17(1), 18-26, 30, 32-33, 35-40, 41-43, 47-50, 55, 59-60, 61-65, 70-71, 74-77, 79, 167-205, 460-463, 465-468, 470-471, 474-480, 486) | Выполняется |