

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пензенской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» октября 2025 г.

Регистрационный № 58-08-2025-016844



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
7 города Кузнецка

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055800609435

ИНН: 5803014754

Место нахождения объекта защиты:

обл. Пензенская, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, зд. 1В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1035

1.6.	Объем здания, куб. м	6181
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация "Сигнал-20М" ; Система речевого оповещения при ЧС "Соната К 120 М"; Мониторинг пожарной безопасности "Скат"; пожарный гидрант № 12 (пересечение улиц Гагарина-пр-д Посельский)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет обеспечения пожарной безопасности проводился в 2010 году. Расчетные значения пожарного риска: - Помещения спальных комнат двух групп, расположенных на первом этаже: результат расчёта = 0,399 мин. Безопасная эвакуация людей из групп первого этажа при наличии одного эвакуационного выхода не обеспечена. - Помещение музыкального зала: результат расчёта = 0,709 мин. Безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечена. - Помещение спальной комнаты группы № 2, расположенной на втором этаже: результат расчёта = 0,622 мин. Безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечена. - Помещение спальной комнаты группы № 6, находящейся на втором этаже: результат расчёта= 0,884 мин. Безопасная эвакуация людей из групп второго этажа при пожаре на первом этаже, без учёта эвакуационной лестницы, несоответствующей требованиям СНиП 21-01-97 обеспечена. Выполненные дополнительные инженерно-технические мероприятия: - выполнение вторых эвакуационных выходов из спальных комнат групп, находящихся на первом этаже, отвечающие требованиям п.п. 6.16, 6.17 СНиП 21-01097 в смежные помещения раздевалок.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100000 рублей 00 копеек
(сто тысяч рублей 00 копеек)

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст. 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.6;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст. 62,69; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 48, 49; СП 8.13130.2020 п. 5.1, 8.4, 8.8-8.12, 10.1, 10.3-10.5;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ч.3 ст.4, гл.15, ст.67, гл.18. ст. 90; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 71; СП 4.13130.2013 п.7.1, 8.1;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.30, ст.35, ст.87, таб.11, 21, 23, 24; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 25; СП 4.13130.2013 (п 6.6.1, 6.7.10, 6.7.14)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.84, 89; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 26, п. 27; СП 8.13130.2020 п. 4.2.1 - 4.2.9, 4.3.1, - 4.3.4, 4.3.6, 4.4.1 - 4.4.4, 4.4.6;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.53-54, ст. 90, 91; СП 3.13130.2009 п. 3.3 - 3.5, 4.1 - 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 - 5.5, табл. 1, табл. 2; СП 4.13130.2013 п.7.1.-7.3, 7.5, 7.6;- п.7.1.-7.3, 7.5, 7.6;	Выполняется
4.7.	Системы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.83, ст.	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	43, ст. 106, ст. 54, 55, 56, 60, 62,63; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 50; СП 7.13130.2013 п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; СП 8.13130.2009 от 30.09.2020 п. 5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст. 51, 53, 54, 56, 57 – 59, 61, 62; ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 54, 55; СП 484.1311500.2020 п. 6.1.1 -6.1.3;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР № 1479 от 16.09.2020 п. 3; СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5, 5.2;	Выполняется