



«11» декабря 2025 г.  
Регистрационный № 58-08-2025-020146

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ТЦ «Фараон»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Трубин Андрей Владимирович**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 305580503000013

ИНН: 580800028641

Место нахождения объекта защиты:

442940, обл Пензенская, р-н Бековский, рп Беково, ул Советская, Домовладение 380  
литера О

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**10.10.2011**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	345
1.6.	Объем здания, куб. м	2056
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	. Система автоматической пожарной сигнализации 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2–го 3. Противопожарный наружный водопровод (1 ПГ). 5.Звуковое оповещение; световое - оповещатели «Выход».										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">100000</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 (п.4.3 - 4.13) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст. 69</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.4.3 - 4.13) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст. 69	Выполняется	4.2. Наружное	СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.4.3 - 4.13) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст. 69	Выполняется										
4.2. Наружное	СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5,	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	8.8-8.12, 11.2 -11.4) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст. 68	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п.7.1, 8,1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п 4.1, 4.2) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст 30, ст 35, ст.87, табл. 21,23,24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130 2020 (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-(ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ч1 ч. ст. 6 , ст. 84, ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4. 13130.2013 (п.7.1.-7.3, 7.5, 7.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст.90, 91	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ст.54,55,56,60,62,63, ст. 83	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) ч.3 ст.4, ч1 ч. ст. 6 ст.53,54,56,57,58,59,61,62 СП 484.1311500.2020 (п.6.1.1-6.1.3)	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 (ред. от 03.02.2025) п.2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,23,26,27,33 Приказ МЧС России от 18.11.2021г № 806 приложение1, 3	Выполняется