

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пензенской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» января 2026 г.

Регистрационный № 58-08-2026-000384



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
филиал муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  
комбинированного вида № 12 г. Сердобска "Детский сад с. Рощино"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №12 Г.СЕРДОБСКА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025800598944

ИНН: 5805005586

Место нахождения объекта защиты:

обл. Пензенская, р-н. Сердобский, с. Рощино, ул. Советская, д. 21А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.08.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	494	
1.6.	Объем здания, куб. м	4395	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация "Гранит - 8"	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
15630000 рублей			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" (ч.3 ст.4,69) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п.4.3-4.13)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,68) СП 8.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.5.1,8.5,8.8-8.12,11.2-11.4)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,90) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1,8.1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,30,35.87. табл.21,23,24) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям "(п.4.1,4.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,84,89) СП 1.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы" (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4,4.3.6,4.4.1-4.4.4,4.4.6)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,90,91) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1-7.3,7.5,7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,54,55,56.60,62,63,83) СП 8.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.5.1,8.4,10.1,10.3-10.5)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ ( ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,68) СП 484.1311500.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (п.6.1.1-6.1.3)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ( с изменениями от 03.02.2025 г.) п.3,приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806, приложения 1,3	Выполняется