



«16» февраля 2026 г.
Регистрационный № 58-08-2026-001947

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 г. Сердобска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 Г.СЕРДОБСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025800599219

ИНН: 5805005804

Место нахождения объекта защиты:

обл. Пензенская, р-н. Сердобский, г. Сердобск, ул. Ленина, зд. 271А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	959	
1.6.	Объем здания, куб. м	8549	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация «Орфей» с речевым оповещением	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
1148024			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о	Выполняется

		<p>требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,69) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (п.4.3-4.13)</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,68) СП 8.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.5.1,8.5,8.8</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,90) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1,8.1)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,30,35.87. табл.21,23,24) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям "(п.4.1,4.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,84,89) СП 1.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4,4.3.6,4.4.1- 4.4.4,4.4.6)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,90,91) СП 4.13130.2013 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7.1-7.3,7.5,7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,54,55,56.60,62,63,83) СП 8.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.5.1,8.4,10.1,10.3-10.5)	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч.3 ст.4,68) СП 484.1311500.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (п.6.1.1-6.1.3)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями от 03.02.2025 г.) п.3, приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806, приложения 1,3	Выполняется