Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» апреля 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-003455

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» (ул. Студенческая, 2)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901978190 ИНН: 5919421131

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1984
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1120

1.6.	Объем здания, куб. м	27051
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС- адресно-пороговая; СОУЭ – 2 типа; ПК-10 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты, не проводилась в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.14,«Общие требования пожарнойбезопасности»СП 4.13130 .2013«Системыпротивопожарнойзащиты.Ограничение	Выполняется

		распространенияпожара наобъектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»; ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14,9.15, 9.16, 9.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; ст. 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 71,72 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	8.13, 8.14 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 71,72 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.12 СП 1.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.12 СП 1.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.12 СП 1.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18,5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24,5.25, 5.26, 5.27, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12,6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18,6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1,7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15,7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22СП7.13130.2013«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требованияпожарнойбезопасности »; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2,11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2,12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2,13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8,13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4,15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10,16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2,17.3, 17.4 СП 5.13130.2009«Системыпротивопожарнойзащиты.Установкипожарнойсигнализации и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожаротушения автоматические. Нормы и правилапроектирования»; п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6,13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12,13.13,13.14,13.15раздела«Системы пожарной сигнализации»СП5.13130.2009«Системы противопожарнойзащиты.Установки пожарной сигнализациии пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП3.13130.2009 «Системыпротивопожарной защиты. Системаоповещенияиуправленияэвакуацией людей при пожаре.Требования пожарнойбезопасности»; п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,14.7,14.8, 14.9раздела«Электропитание системпожарнойсигнализацииииустановокпожаротушения» НПБ 88-2001«Установки пожаротушенияисигнализации. Нормы и правилапроектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18,5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24,5.25, 5.26, 5.27, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12,6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18,6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1,7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15,7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22СП7.13130.2013«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требованияпожарнойбезопасности»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2,11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2,12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.2,13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8,13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4,15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10,16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2,17.3, 17.4 СП 5.13130.2009«Системыпротивопожарнойзащиты.Установкипожарнойсигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правилапроектирования»; п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6,13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12,13.13,13.14,13.15раздела«Системы пожарной сигнализации»СП5.13130.2009«Системы противопожарнойзащиты.Установки пожарной сигнализациии пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП3.13130.2009 «Системыпротивопожарной защиты. Системаоповещенияиуправленияэвакуацией людей при пожаре.Требования пожарнойбезопасности»; п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,14.7,14.8, 14.9раздела«Электропитание системпожарнойсигнализацииииустановокпожаротушения» НПБ 88-2001«Установки пожаротушенияисигнализации. Нормы и правилапроектирования»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.