

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«08» апреля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-003740



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 400" г.Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 400" г.Перми

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045901170402

ИНН: 5907024620

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	938
1.6.	Объем здания, куб. м	7554
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здания и помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки: В здании смонтировано: 190-"ИП212-45", 6-"ИП 101-1А-А3", 17-"ИПР-530-10", система подключена к прибору приемно-контрольному пожарному- "С2000-М", "С2000-КПБ", "Сигнал-20П" расположено в помещении охраны. Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые оповещатели "ВЫХОД" Тип СОУЭ 3-типа
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска выполнена ИП Казаковым А.Г., в 2015 году, расчётная величина пожарного риска не превышает нормативную величину <math>Q_B=0,002011 \times 10^{(-6)}</math> в год, что меньше установленной нормативной величины одной миллионной в год (<math>1 \times 10^{(6)}</math>) согласно ст.79 ФЗ №-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба не проводилась

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69,71 СП. 4.13130.2013 п.п 4.3,4.4,4.5,4.6,4.11 ,5.2.1,5.2.2.5.2.4,5.2.6,6.11.2 СП 252.1325800.2016 п.п. 6.1.6,6.2.1,6.2.5.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62,68 СП 8.13130.2020 п.п. 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1, 5.2,5.4,5.11,8.5,8.8,8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.63,90 СП 4.13130.2013 п.8.9 СП 252.1325800.2016 п.п. 6.2.2,6.2.3,6.2.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.57,58,87,88,137,138 СП 2.13130.2012 п.п. 5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.4.5,5.2.6,5.4.16,5.4.18,5.4.20,6.7.1,6.7.10,6.7.11,6.7.15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 4.13130.2013 п.п 5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.6. СП	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	252.1325800.2016 п.п. 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.9,7.2.1,7.2.3,7.2.4,7.2.11,7.2.14,7.2.15,7.2.6,7.2.17,7.2.18,7.2.19,7.2.20,7.2.21,11.25.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.52,53,89,134.СП 1.13130.2009 п.п.4.2.3,4.2.4,4.2.7,4.2.9,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.4,4.4.6,5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.7,5.2.8,5.2.10,5.2.17,5.2.23,5.2.27. СП 252.1325800.2016 п.п 7.2.12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.п. 23,25,35,26,27,36,37,409.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 раздел 6 таблица № 1, раздел 7 таблица №2, п.5.1,5.3, 5.4,5.5,3.1,3.2,3.4,3.5,4.1,4.2,4.4,4.5 СП 5.13130.2009 п.13.1.10,13.1.11, 13.1.12,13.3.2,13.3.3,13.3.8,13.3.12 СП 8.13130.2020 п.4.1,4.2,4.3,5.1,5.3,5.4,4.5, табл.№3,табл.№4, п.9.1,9.2,9.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.103 СП 7.13130.2009 СП 5.13130.2009 НПБ 88-2001 п.п 13.1,13.2,13.4 НПБ 104-03 п.3.3.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",ППР № 1479 п.п 2,3, 4,5,9,11,12,13,14,15,16,17,21,23,24,	Выполняется

защиты и противопожарный режим	25,26,27,29,30,31,32,35,36,37,42,43, 45,48,54,55,56,60,63,65,71,72,73,39 2,393,394,397,403,407,409. ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 18.11.2001 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"
-----------------------------------	--