Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» апреля 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-003764

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Гостинично-развлекательный центр «Пингвин»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «ПингвиН»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085919000606 ИНН: 5919008510

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.2008
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1455
1.6.	Объем здания, куб. м	8847
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ, НПВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В результате оценки соответствия здания требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, действующих на 01.01.2018 г. проведен расчет пожарного риска, в результате которого определено, что значение величины пожарного риска в здании гостинично-развлекательного комплекса «Пингвин» не превышает нормативного значения пожарного риска, установленного статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и составило 0.364*10-6 в год. В качестве дополнительных мероприятий для соблюдения расчетного значения пожарного риска принято следующее: - все выходы из помещений (включая двери санитарно-бытовых помещений) должны иметь ширину в свету не менее 0,7 метра.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не будет нанесен, договор страхования гражданской ответственности не заключался.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.69; СП4.13130.2013 п.п.4.1-4.3, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.68; СП8.13130.2009 п.п.4.1, 5.2, табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п.8.1,8.6,8.8,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.87,88; СП 2.13130.2012 п.п.6.7.1,6.7.25,6.9, СП4.13130.2013 (в редакции приказа МЧС России от 14.02.2020 №89 (п.п.4.2,4.19,5.1.5.2.5,5.2.6, 5.5.2,5.5.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.89; СП 1.13130.2020, п.п.4.2.5,4.2.6,4.2.9,4.2.15,4.2.16,4.2.1.8-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9,4.4.12,4.4.15,4.4.20,7.1.3-7.1.7, табл.5-7,7.2.2 расчет пожарного риска №55 для объекта «гостинично-развлектальный комплекс «Пингвин» от 2018г. 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90; СП.4.13130.2013 п.п.7.1,7.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90; СП.4.13130.2013 п.п.7.1,7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.81,91; СП 5.13130.2009 прил.А п.А.4,А.10, табл.А3 п.38; СП 3.13130.2009 табл.2, п.п.4,9,13; СП 10.13130.2009 п.п.4.1.1,4.1.10, 4.1.13,4.1.16, табл.1,	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст.83; СП 5.13130.2009 п.п.13.1.2,13.2.1, 13.3.2,13.3.4,13.3.6-13.3.9,13.3.12,13.4.1,табл.13.3., 13.13.1-13.13.3,13.14.6-13.14.13,13.15.1-13.15.4,13.15.12-13.15.15,14.1,14.3, 14.4,15.1,15.3,16.1, 16.2, прил.М,Н,П СП 6.13130.2013 п.п.4.1,4.4,4.7-4.9,4.13,4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ ст.64; Правила противопожарного режима в РФ (утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) п.п.1-6,8-12,14,15, 16,18,23-27,31-33, 35-37,41,43,50,54, 55,56,60,65-67,71, 73,84-86,286-288, 293,392-394,400, 402,403,406,407,409,413,прил.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.