

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» апреля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-004210



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Синергия" (здание
административно-бытового корпуса)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "СИНЕРГИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901366292

ИНН: 5906032459

Место нахождения объекта защиты:

614014, край Пермский, г Пермь, ул Новозвягинская, Строение 57

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	9513

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	105128									
1.7.	Количество этажей	3									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПДЗ не требуется АПС адресная СОУЭ 3 типа ВПВ 24 ПК, 1 струя по 2,5 л/с НПВ 4 ПГ диаметр сети 200мм									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Угроза ущерба соседним зданиям отсутствует. Имущество не застраховано</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>гл. 16, ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ гл. 4, п. 4.3 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>гл. 14, ст.ст. 62, 68 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2, табл. 4 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл. 16, ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ гл. 4, п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	гл. 14, ст.ст. 62, 68 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2, табл. 4 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл. 16, ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ гл. 4, п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	гл. 14, ст.ст. 62, 68 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2, табл. 4 СП 8.13130.2020	Выполняется									

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	гл. 16, ч.1 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 71, 72 ППРФ № 1479 Раздел 8, п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Гл. 9, ст.ст. 30, 31, гл. 19, ч. 1,2,3,5,6,7,9,11 ст. 87, ч. 1,2,3,5,6,7,8,9,13 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ гл. 5.6, п.п. 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	гл. 19, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ раздел 4, раздел 7.13 СП 1.13130.2020 глава 5.6, п.п. 5.6.2, 5.6.4 СП 52.13130.2011	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	гл. 19 ч. 1,2 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Гл. 23 ч.ч. 1-6 ст. 103, гл. 14 ч.ч. 1,2 ст. 54, ч.1,2 ст. 56, гл. 19 ч. 1,2 ст. 91 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 13.2.1, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.3.17, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.17, 15.3, 16.2 СП 5.13130.2009 табл. 1 НПБ 110-99 п.п. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 табл. 1, 2 НПБ 104-95	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	гл. 19 ч.ч. 1, 2 ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Гл. 14 ч.ч. 1-3 ст. 60, ст. 63 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 2-5, 8-18, 21-27, 29-37, 41-43, 48-49, 54-55, 60, 65, 67, 71, 73, 392-394, 395-404, 406-407, 409, 419 ППРФ № 1479	Выполняется