Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» апреля 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-004211

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Дворец культуры имени В.И. Ленина
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Шубин Сергей Владимирович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304590330700187 ИНН: 590300117459

Место нахождения объекта защиты:
614107, край Пермский, г Пермь, ул Уральская, Дом 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1963
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3366

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	66430
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресная АУПТ дренчерная и сплинкерная СОУЭ 3 типа ВПВ 2 струи по 2,5 л/с НПВ отсутсвтует
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение пожарного риска 0,63312192 * 10^-6		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерба имуществу третьих лиц не будет		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.14, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 4 ст. 4, ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 4.1-4.4, 5.1, 5.2, 5.5, табл. 1, 2 СП 8.13130.2009	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст. 4, ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 8.1, 8.3, 8.5-8.10 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ст. 62, ст.ст. 26, 27, 30, 32, 40, 57-59, 78, 79, 87, 88, 137, табл. 21-24 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 4.6, 5.2.1-5.25, 5.3.1-5.3.2, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.1, 6.7.4, 6.7.6, табл. 6.9 СП 2.13130.2012 п.п. 4.17-4.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ст. 62, ст.ст. 5, 53, 89, 123, табл. 28, 29 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 п.п. 4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.4, 4.2.6, 4.2.9, 4.3.2-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2-5.2.4, 5.2.12-5.2.15, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27, 5.2.5, 4.4.1а, 4.2.5, табл. 2 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ст. 62, 90 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 7.1-7.3, 7.5-7.7, 7.12-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 4 ст. 4, ст. 62, 52, 54, 55, 60, 81, 83, 84, 91 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.5, 13.15.7, 13.15.13-13.15.15, 15.3, 17.1, 17.2, таб. 13.3, 13.5, прил. А, табл. А1, А3 СП 5.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.5, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 п.п. 1.1, 1.2, 3.1-3.9, 4.1.1, 4.2.1, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.10-4.1.13, табл. 1, 3 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	ч. 4 ст. 4, ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ п.п. 14.1, 14.24, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-18, 20-38, 41-43, 48-56, 60, 65-69, 71, 73, 93-102, 288, 392-409, 413, 449-458, приложение 1 ППРФ № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.