

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» апреля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-004613



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**общежитие**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕЖИТИЯМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1095904011455

ИНН: 5904212858

Место нахождения объекта защиты:

617067, край Пермский, г Краснокамск, ул Энтузиастов, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	639

1.6.	Объем здания, куб. м	8233						
1.7.	Количество этажей	5						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1 . Система пожарной сигнализации - безадресная ; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа ; 3 . Внутренний противопожарный водопровод - 1 ствол на 2,5 л /с; 4 . Наружный противопожарный водопровод - 20 л /с.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">ущерба нет</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный закон от 22.07 . 2008</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07 . 2008	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные	Федеральный закон от 22.07 . 2008	Выполняется						

	расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст . 69; СП 4.13130 .2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ . ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ . ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО - ПЛАНИРОВОЧНЫМ и КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" (в ред. Приказа МЧС России от 14.02 . 2020 N 89) п. 4.3.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07 .2008 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 ч . 1 , ч. 2, ч. 3; СП 8.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ . НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ " п . 4.1, п . 4.2, п . 5.2, п. 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	закон от 22.07 . 2008 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч . 1 п. 1 ; СП 4.13130 .2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ .	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Выполняется закон от 22.07 . 2008 123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » ст . 57 , ст.58 , ст . 87 ч . 1 ; ст .59, ст. 88 ч . 5 , ч . 19 ; СП 4.13130 . 2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ . ОГРАНИЧЕНИЕ	Выполняется

		<p>РАСПРОСТРАНЕНИ Я ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫ М РЕШЕНИЯМ " ( в ред. Приказа МЧС России от 14.02 .2020 N 89 ) п . 5.1 . 1 , п . 5.1 . 2 .</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07 . 2008 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст . 89 ч.3 , ч . 7 , ч . П ; СП 1.13130 . 2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРН ОЙ ЗАЩИТЫ . ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" п .4.1.5, п . 4.2. 1 , п .4.2.3, п . 4.2.5 , п .4.2.9, п.4.2 . 10 , п . 4.2 .14, п.4.2 . 15 , п . 4.2 .16, п.4.2 . 18 , п.4.2. 19, п.4.2.22, п . 4.3 .3 , п .4.4.6, п . 4.4 .9, п.4.4.11, п .4.4.12, п .4.4. 15.</p>	Выполняется
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22.07 .2008 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч . 1 , ч . 2; СП 4.13130 .2013 " СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРН ОЙ ЗАЩИТЫ . ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИ Я ПОЖАРА ИА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО - ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫ М РЕШЕНИЯМ "</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и</p>	<p>Федеральный Выполняется закон от 22.07.2008 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ 123 - ФЗ ) ст . 54 , ст . 83 ч.4, ч . 5 , ч . 6, ч .7, ч . 9 ; ст. 91 ; ст. 103 ч . 1 , ч . 4, ч .5 , ч . 6 ; СП 5.13130 .2009 " Системы</p>	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования " п . 13.1 . 1 , п. 13.2.1, п . 13.3. 2, п. 13.3.4 , п . 13.3 .7, п . 13.3.12, п . 13.4 . 1 , п . 13.13. 1 , п .13.13.2, п . 13.14 . 2 , 13.14 . 3 , п . 13.14 . 5 , 13.14.6 , п . 13.14 . 10 , п. 13.15 . 1 , п . 13.15 .12, п . 14.2 , п . 14.4, п . 15.1 . ФЗ 123 - ФЗ ст.54, ст . 84 ч .1, ч . 3 , ч . Ю; ст.91 ч . 1 ; СП 3.13130 .2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130 .2009 "Системы противопожарной защиты . Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.14.2, п . 14 , 4 .	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123-ФЗ ст. 27 ч . 1 , ч . 2, ч . 3 , ч . 4 , ч . 5, ч . 6, ч . 7, ч . 8, ч . 9, ч . 10 ; СП 12.13130 .2009 " Определение категорий помещений , зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" п .4.1, п . 5.1;	Выполняется