

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» мая 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-005085



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64» г. Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 64"
Г.ПЕРМИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901608061

ИНН: 5908011422

Место нахождения объекта защиты:

614042, край Пермский, г Пермь, ул Победы, Дом 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.08.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1968

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	21766						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система противодымной защиты отсутствует. 2. Помещения объекта защиты оборудованы системой АПС. Сигнал о срабатывании АПС при помощи программноаппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» выведен в пожарную охрану.СОУЭ 3 типа, на базе речевых оповещателей и световых табло «Выход». 4. ВПВ отсутствует. 5. НПВ имеется, расход 20 л/с.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет по оценке пожарного риска не проводился.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор страхования имущества № 21760PW000473 от 06.09.2021 года.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 таблица 9.1 п. 4.3, 4.17, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 4 ст. 4, ст. 62, 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 п. 5.2, 5.4; таблица 2, п. 6.3, 6.4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст. 4, ст. 63, 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.6.2, 5.6.4, 7.1, 8.1, 8.6- 8.15.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ст. 32; 40; 57-59; 78; 79; 87; 88; 137; таб.21-24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020, п. 4.1-4.8, 5.4.1-5.4.6, 6.7.1. СП 4.13.130.2013, п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.6.2, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ст. 5; 53; 89; 123; таб. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020, п. 4.1-4.8, 5.4.1-5.4.6, 6.7.1; СП	Выполняется

		1.13130.2020, п. 4.1.2, 4.1.4-4.1.5, 4.2, 4.3, 4.4, 7.12; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 9, п. 14, п. 17, п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 28, п. 31, п. 36.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013, п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.6.2, 5.6.4. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 4.1- 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 4.1- 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 4.1- 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 4.1- 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 4.1- 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 4.1-	Выполняется

		4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП 7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 5.4.6.1-6.24, 8.1, 8.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 4, ст. 54, 59, 60, 62, 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 6, 32, 53, 54, 56, 60, 68, 69, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 100, 105, 134, 137, 138. Приказ МЧС России № 645 от 12 декабря 2007г. п. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 2, 3, 4, 5, 8, 9, И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21-24, 26, 27, 30-38, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 71, 73, 88-92, 395, 397-400, 402-404, 406, 407, 409; приложение 1	Выполняется