Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» мая 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-005921

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
"Офис-центр на Кирова, 37"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество ограниченной ответственностью "Офис-Центр на Кирова 37"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055900351979 ИНН: 5902151568

Место нахождения объекта защиты:
614000, край Пермский, г Пермь, ул Пермская, Дом 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
24.09.2003
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	534

1.6.	Объем здания, куб. м	9088
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС-адресная СОУЭ- 2 тип ВПВ- не требуется НПВ- 20л/с, ближайшие ПГ располагается в районе домов по ул. Пермская, 41 (26м) и ул. 25 Октября, 17 (75м)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение величины пожарного риска - 0,21773х10-6		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не осуществлялась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст. 69, СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	ФЗ-123 ст. 62 ч. 1,2, ст. 99, ч. 1, ст. 127, СП *.13130. 2020 п. 4.1, 5.1,	Выполняется

	водоснабжение	5.2, таблица 2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ст. 90 ч. 1, СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 88, СП2.13130.2020 ч. 5.2, 5.3, 5.4, 6.6, 6.7, СП 4.13130.2013 ч. 5.1, 5.5, 5.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123, ст. 89, СП 1. 13130.2009 п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2,4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 7.1.3, 7.1.13, 7.1.14, 7.1.22, 7.2.2., 7.2.3, 7.2.5.,7.3.2, 7.3.3., 7.3.4., 8.1.1., 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12,8.1.13,8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2, 8.3.3., СП 52.13330.2016 раздел 7.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 80, 90, СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2,7.3, 7.13, 8.1, 8.6, 8.9	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 62, 83, 84, СП3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 4.4, 4.8, 5.5,Ю раздел 7, СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А.1, А3, СП 8.13130.2020 раздел 5, таблица 2, СП 10.13130.2020 таблица 7.1, п. 2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ-123 ст. 83, 84, СП 5.13130.2009 п. 14.1, 14.2, 14.4, 15.1, приложение А, приложение М	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2,3,4,5,8,9, 11,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27,29, 30,32,35,36,37,48,50,54,56,60,65,67, 71,73, разделы XVII, XIX	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.