

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» мая 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-006506



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ермак" г. Перми  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ермак" г. Перми  
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085904015163

ИНН: 5904192986

Место нахождения объекта защиты:

614060, край Пермский, г Пермь, ул Красновишерская, Дом 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	684
1.6.	Объем здания, куб. м	3802

1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - адресная СОУЭ - 2 типа ВПВ - 1 струя по 2,5 л/с НПВ - 30 л/с СПДЗ в наличии АУПТ - не требуется	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не производилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Не производилась			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16, ст. 69 ч. 1 ФЗ № 123-ФЗ пп. 4.3, 5.6.2, 5.6.4, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Глава 14, статья 62 чч. 1,2, глава 15, статья 1, статья 2 ч. 1, ст. 3 ФЗ № 123-ФЗ пп. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Глава 19, статья 90 чч. 1,2 ФЗ № 123-ФЗ пп. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	глава 9 статья 90 чч. 1,2, ст. 31 чч. 1,2, глава 19, статья 87, чч. 1,2,3,4,5,6,7,9,11, статья 88 чч. 1,2,3,5,6,7,8,9,13,19 ФЗ № 123-ФЗ пп. 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 пп. 4.6, 4.7, 5.2.7, 5.2.2, 5.2.3, 6.7.1, 6.7.15, 6.7.17 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 чч. 1,2,3,4,7,8,10,11 ФЗ № 123-ФЗ пп. 4.1.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.12, 8.1.15, 8.2.3 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	глава 19, ст. 1 чч. 1,2 ФЗ № 123-ФЗ пп. 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 62 чч. 1,2, глава 15 ст. 1, ст. 2 ч.1, ст. 3, Глава 23 ст. 103 чч. 1,2,3,4,5,6, глава 14 ст. 54 чч. 1,2, глава 19 ст. 91 чч. 1,2, глава 19 ст. 86 чч. 1,2,3, ст. 85 чч. 1,6,7,8,9,11 ФЗ № 123-ФЗ пп. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009 пп. 13.2.1, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.3.17, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.17, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 15.3, 16.2 СП 5.13130.2009 пп. 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.11, 7.20 СП 7.13130.2013 п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009 пп. 4.1.1., 4.1.8, 4.1.13, 4.1.16, таблица 1 СП 10.13130.2009	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 90 чч. 1,2 ФЗ № 123-ФЗ пп. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 14.1, 14.3, 14.4, 14.2, 14.5 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 1-5, 9-19, 21-30, 32-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 63, 65, 66, 72, 91, 92, 286, 288, 293, 392-409 ППРФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется