Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» мая 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-006989

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900512670 ИНН: 5902183841

Место нахождения объекта защиты:
край Пермский, г Пермь, ул Сивашская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.02.1994
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 463 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7869 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Системы противодымной защиты, пожаротушения - отсутствуют, пожарная сигнализация - аналоговая, АПС и СОУЭ на базе оборудования «Орион». СОУЭ - 2 тип. пульт управления С2000М. НПВ-2 пожарный гидрант запитан к общим сетям городского водоснабжения ул. Сивашская, 17 НПВ-1 пожарный гидрант на территории базы ЭУ-4 ул. Сивашская, 9 ПК - 2 шт. расход воды 2,5 л/с. СОУЭ 1 тип: способы оповещения: звуковой сигнал (сирена, тонированный и др.), световой (световые мигающие оповещатели «Выход»). |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Отсутствует | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>** | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69. СП 4.13130.2013 (в ред.от 14.08.2020г.) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным Решениям» п.4.3, табл.1 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламенто требованиях пожарной безопасности» ст.62, ст. 99. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.98. СП 4.13130.2013 (в ред.от 14.08.2020г.) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно- планировочньтм и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.8. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Техн и ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.57, ст.78, ст.87 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.2. п.5.2.3, п. 5.2.5, п. 5.2.7, п.5.4.3, п. 5.4.4. п.5.4.5. СП 4.13130.2013 (в ред.от 14.08.2020г.) «Системы проти вопожар ной защиты. Ограничение раскроет ранения пожара на объекте зашиты. Требования к объемно- план ирово чн ым и конструкз явным решениям» п.,4.19 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. СП1.13130.2020 «Системы противопожарной за щиты .Эва ку ац и о н ные пути и входы». п.4.1.5, п.4.2.4, п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.9. п.4.4.16, п.7.1. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Техни чески й ре гламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90. СП 4.13130.2013 (в ред.от 14.08.2020г.) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4, п.6.1.20, п.7.2. п.7.10, п.7.13, п. 8.1, ’ п.8.6, п.8.9. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст. 83. ст.84. ст. 91. СП 3.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3. п.5.4, п.5.5, таб.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противоп ожари о й защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5.15, п. 5.16. п. 5.17, п. 6.6.27. п.7.2.1 СП 10.13130.2020 «Системы проти во пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» п.4.1.1. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 81, ст. 83. ст. 84, ст. 91. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.08.2020 г. № 1479) п.З, п. 4. п. 5, п.9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14. п. 15, п. 17. п. 19, п. 23, п. 24. II. 25, п. 26. II. 29, и. 43. п. 54, п. 56. и. 60, п. 65, п. 71, п. 73, п. 124. 806 от г. Об порядка, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | обучения трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требований к указанным программам и категорий лиц, проходящих обучение по допо лнительн ым профессиональным программам в области пожарной безопасности». | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.