

«01» июня 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-007044



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Специальная
Коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Специальная
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся ограниченными
возможностями здоровья"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901893456

ИНН: 5917102404

Место нахождения объекта защиты:

617470, край Пермский, г Кунгур, ул Октябрьская, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.05.1873

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	534	
1.6.	Объем здания, куб. м	3161	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ -го типа	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
отсутствует			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 5.6.2, 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2 СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 48 Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ № 1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.7.15, 6.7.1, 6.7.17, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" ст. 87, таб. 21,88, табл. 24 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89,134, табл. 28 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п. 4.2.9,4.2.16,4.2.18, 4.2.22,9.3.8,7.12.1,4.3.7,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.9,4.3.5,4.3.6,4.4.4,4.4.3,4.4.2 ,4.3.5,7.1.1,7.1.8 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 23,27 Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ № 1479 п. 7.6.9, гл. 7 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	п. 7.1,7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	прил. А,М,,Н, гл. 13, п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" гл. 7, табл.2, п.3.3,3.4,5.1,4.1,4.4,4.6,4.8,5.5 СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 60 Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ № 1479 п. 4.1.32 ,4.1.33,4.3.5,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.6,.4.2.7,4.8.2,4.2.9,4.1.40, гл. 4.3, п.4.3.11,4.5.1, гл. 4.4, п. 4.4.1,4.3.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 54,55,56,10,14,13,2,3,11,65,71,66, 12,15,21,16,22,30,32,35,36,41,91,10 4,286,288,293,348,9 Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ № 1479 гл.2, п.7,36,8,10,11,12,13,14 ,15,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29 ,30,32,36,37,50,51 ст. 82 Федерального закона № 123 "Технический регламент требованиях пожарной безопасности"	Выполняется