


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» июня 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-007095



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский техникум-интернат" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901893170

ИНН: 5940104047

Место нахождения объекта защиты:

617474, край Пермский, р-н Кунгурский, п Садоягодное, ул Студенческая, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1268

1.6.	Объем здания, куб. м	9145	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа	
2.			
<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
03.03.2022			
3.			
<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
отсутствует			
4.			
<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62,68 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п. 4.1-4.5,5.2,5.10,5.11,5.17,5.18,6.1,6.3,8.5,8.8,8.9,8.10,8.12-8.14 СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст. 90 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п.8.1,8.6,8.7,8.8,8.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57,58,87,88 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п. 5.1.1,5.1.2,5.2.4,5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 6.7.1 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты "	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53,89,134 Федерального закона № 123 "Технический регламент требования пожарной безопасности" п. 4.1.5,4.2.1,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.2.10,4.2.13,4.2.14,4.2.15,4.2.16,4.2.17,4.2.18,4.2.21,4.2.22,4.3.1-4.3.6,4.3.11,4.3.12,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7,4.4.9,4.4.11,4.4.12,4.4.15,7.1.3,7.1.5,7.1.7,7.2.1,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.	Выполняется

		3.5,4.2.19,4.2.20,4.3.7,4.4.1,4.4.2,4.4.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54,56,83,84,86,91 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13.1.9,13.1.10,13.1.11,13.2.1,13.2.2,13.3.1-13.3.4,13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.3.13,13.3.17,13.4.1,13.13.1,13.13.2,13.13.2,13.13.3,13.15.1-13.15.5,13.15.7,13.15.19,13.15.20,15.1-15.3,15.9,15.10,16.1,16.2,17.1-17.4, прил. А.6,А.4,А.6, табл. А.1 п 6.1 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" п. 3.1.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6,4.7,4.8,5.1,5.3,5.4,5.5 СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 4.1-4.5,5.2,5.10,5.11,5.17,6.1,6.3,8.5,8.8,8.9,8.10,8.12,8.13,8.14 СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения" п. 4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.12,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.2,4.2.4,4.2.7,4.2.8,4.2.10,4.2.13 СП 10.13130.2009* "Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 3.3,3.5,5.3-5.5 СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 14.1,14.2,14.3,14.4 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" п. 8.8 СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения" п. 4.1.13,4.1.16 СП 10.13130.2009* "Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2,3,4,5,6,9-17,21-30,32-37,41,43,48,49,50,51,54,55,56,60,65,67,71,72,73,84,85,86,286,288,293,372,392,393,394,395,396,397,398,399,400,402,403,404,406,407,409,413 Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ № 1479 прил 1 п. 1-24, прил.2,3 Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021 п. 4.1.1,4.1.23,4.1.25-4.1.29,4.1.32-4.1.35,4.1.40,4.2.1,4.2.3-4.2.9,4.3.1-4.3.7,4.3.9-4.3.14,4.3.16,4.4.1 СП 9.13130.2009* "Техника пожарная. Огнетушители. Требования у эксплуатации" п.4.1-4.3,5.1,5.2. прил. А,Б СП 12.13130.2009*"Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" п. 6.2.1-6.2.10,7.1,7.3,7.4ГОСТ Р 12.2.143-2009* "Система фотолюминисцентные эвакуационные" п. 4.1,4.3,5.1.1,5.1.	Выполняется

		2,5.1.6,6.1.4,.6.2.1,6.2.2,6.2.6,7.2.1 ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания"	
--	--	---	--