

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» июля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-009735



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа №101" г.Пермь (корпус ул. Читалина,10)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа №101" г.Пермь

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901508698

ИНН: 5907013201

Место нахождения объекта защиты:

614029, край Пермский, г Пермь, ул Читалина, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	770

1.6.	Объем здания, куб. м	13025						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС- Адресная (проект 122-10-ПС) Система "Болид" СОУЭ 3 типа, способ оповещения людей о пожаре- речевой (Тромбон) Оповещатель пожарный дымовой С2000-М ДИП34А- 96 шт, ИП-6 шт. ИПР 513-3А-16 шт. Внутренний пожарный водопровод отсутствует, Табло светозвуковое "Выход" Наружный противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Полис страхования от огня и других опасностей имущества юридических лиц №217200-140-000099</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 ст. 53,54,57,60,79,82,83,84,88,89,91 СП 4.13130.2013 п.п 4.3,4.4,4.5,4.6,4.11,5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.6,6.11.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.4, п. 5.2, таб. 2 ФЗ № 123 ст. 62,68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 СТ. 62, 68. сп 4.13130.2013 п.8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 ст. 57,58,87,88,137,138. СП 2.13130.2012 п.п. 5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.4.5,5.2.6,5.4.16,5.4.18,5.4.20,6.7.1,6.7.10,6.7.11,6.7.15. СП 4.13130.2013 п.5.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 ст 89. СП 1.13130.2009 п.п 4.1.3,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7. СП 9.13130.2009 п. 4.1.1,4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1.28,4.1.32,4.1.33,4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А.Г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 ст.90 СП 11.13130.2009 Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 ст.81,84 СП 3.13130.2009 разд.1,2,3,4,5,6,7. СП 4.13130.2013 разд. 1,2,3,4,5,6 СП 5.13130.2009 разд. 1,2,3,4,13,14,15,16,17, пр. А табл. А1, М,Н,П,Р. СП 8.13130.2020 п.п. 4.1,4.2,4.3,4.5,5.1,5.2,5.4,9.1,9.2,9.3, табл. №3, №4	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 ст. 103 СП 7.13130.2009 Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177 СП 6.13130.2009 Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176 СП 5.13130.2009 Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175 Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 ГОСТ Р 12.2.143-2009 СП 17.13130.2011 СНиП II-26-76	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 ППР № 1479 п.п. 2,3,4,5, 9,11,12,13,14,15,16,17,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,35,36,37,42,43,45,48,54,55,56,60,63,65,71,72,73,392,393,394,397,403,407,409 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется