

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» июля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-009791



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая
Клиническая Психиатрическая Больница»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА "

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1195958043621

ИНН: 5907045965

Место нахождения объекта защиты:

617831, край Пермский, р-н Чернушинский, г Чернушка, ул Красноармейская, Дом
35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	419
1.6.	Объем здания, куб. м	3547
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС реализованная на базе ИСО «Орион». На объекте установлен «Стрелец-мониторинг» (объектовая станция РСПИ), который обеспечивает передачу сигнала в подразделение пожарной охраны. Пульт контроля и управления С2000М. Пожарные извещатели ИП-212-87, ИП-101-1А-А1, ИПР-513-10. Система пожарной сигнализации-аналоговая. СОУЭ 4-го типа на базе ИСО «Орион» В системе используются настенные речевые оповещатели «Глагол-Н1-1», «Глагол-Н1-3», низкоомные речевые оповещатели «Соната-3Л» световые указатели «Выход», «Люкс-12», уличный светозвуковой оповещатель «Громк-12К»
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Расчет пожарного риска не проводился		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 п. 4.1-4.5, 4.11, 4.14, табл.1 СНИП 21-01-97 п. 4.1-4.5, 5.12, 5.13, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 6.1-6.7, 6.9, 6.11-6.13, 6.14, 6.17, 6.24, 6.26-6.28, 6.32, 6.34, 7.1, 7.7, 7.14, 7.29, 8.4, табл. 1, 2, 4 Правила противопожарного режима в РФ п. 2-6, 9-11, 16, 18, 23, 26-27, 32, 36, 37, 49. 60, 116, 117-119, 400, 406, 407, 409, Приложение №1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ; ст.62 СП 8.13130.2020 п. 4.2-4.4, 5.2, табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.68 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6-8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст. 78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст.137, табл. 21-24 СП 4.13130.2013 п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 2.13130.2020 п. 4.6, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1-5.3.2, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.10, 6.7.19 СП	Выполняется

		7.13130.2013 п. 6.1, 6.3, 6.14 СНиП 41-01-2003 п. 4.2, 7.1.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ; ст.5, ст.53, ст.89, табл. 28 СП 1.13130.2020 п.4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.9, 4.3.2-4.3.4, 4.4.1, 4.4.6, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.3, табл.2, 5.3.4, 5.3.9 СП 2.13130.2020 п.5.2.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст.5, ст. 54, 83, 84, 91, 138 СП 3.13130.2009 п.3.3 СП 5.13130.2009 п.13.14.1-13.14.13, 14.1, 14.2, 14.4 СП 7.13130.2013 п. 6.1, 6.3, 6.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР № 1479 п.3-6, 9, 27, 30, 35, 36, 41-43, 116-119, 393-394, 407, 409, прил.№1 Приказ МЧС № 806 прил.1, прил.2, прил.3	Выполняется