

«21» июля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-009920



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр
детского творчества "Исток" г. Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр
детского творчества "Исток" г. Перми

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901608413

ИНН: 5908019090

Место нахождения объекта защиты:

614109, край Пермский, г Пермь, ул Танцорова, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.07.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1162
1.6.	Объем здания, куб. м	10017
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система противодымной защиты отсутствует. 2. Помещения объекта защиты оборудованы адресной системой АПС. Сигнал о срабатывании АПС при помощи программноаппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» выведен в пожарную охрану. СОУЭ 3 типа, на 1. Система противодымной защиты отсутствует. 2. Помещения объекта защиты оборудованы адресной системой АПС. Сигнал о срабатывании АПС при помощи программноаппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» выведен в пожарную охрану. СОУЭ 3 типа, на 1. Система противодымной защиты отсутствует. 2. Помещения объекта защиты оборудованы адресной системой АПС. Сигнал о срабатывании АПС при помощи программноаппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» выведен в пожарную охрану. СОУЭ 3

		типа, на базе речевых оповещателей и световых табло «Выход». 4. ВПВ отсутствует. 5. НПВ имеется, расход 20 л/с	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхования имущества SYS2132120906 от 02.03.2022 года.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 4 ст. 4, ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013, таблица 1, п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.12, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 4 ст. 4, ст. 62, 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 п. 5.2, 5.4; таблица 2, п. 6.3, 6.4.	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст. 4, ст. 63, 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 8.1, 8.6-8.9, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 4 ст. 4, ст. 32; 40; 57-59; 78; 79; 87; 88; 137; таб.21-24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 п. 4.1-4.8, 5.4.1-5.4.6, 6.7.1. СП 4.13.130.2013, п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.4; СП 118.13330.2012 п. 4.3*, 4.28, 5.23, 5.26*, 5.29, 6.65.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ст. 5; 53; 89; 123; таб. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020, п. 4.1-4.8, 5.4.1-5.4.6, 6.7.1; СП 1.13130.2020, п. 4.1.2, 4.1.4-4.1.5, 4.2, 4.3, 4.4, 7.12; СП 118.13330.2012 п.6.22, 6.23*; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 2-5, п. 9-17, п. 21-27, п. 29-33, п. 35-38, п. 41, 50, 54, 60, п. 94-97.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013, п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.4, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 4.1-4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2. СП	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10. СП7.13130.2013, п. 5.1, 5.3, 5.4.6.1-6.24, 8.1, 8.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 4, ст. 54, 59, 60, 62, 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, п. (разделы) 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.14; 13.15; приложение А, п. А.4; А. 10.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 6, 32, 53, 54, 56, 60, 68, 69, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 100, 105, 134, 137, 138. Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г. п. 1,2, 6,7. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 2-5, п. 9-17, п. 21-27, п. 29-33, п. 35-38, п. 41, 50, 54, 60, п. 94-97. приложение 1	Выполняется