

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» июля 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-010358



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования «Центр корпоративного обучения», здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального  
образования «Центр корпоративного обучения»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035901474399

ИНН: 5914017782

Место нахождения объекта защиты:

618740, край Пермский, г Добрянка, ул Трудовые Резервы, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.10.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1448

1.6.	Объем здания, куб. м	14940
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система АПС спроектирована на базе «Болид». Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П, пульт контроля и управления 2000С, извещатель пожарный дымовой ДИП-141, извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ, извещатель пожарный ручной ИПР-510-10.</p> <p>Система пожарной сигнализации – аналоговая .</p> <p>Система СОУЭ 2 –го типа. Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ 2-го типа, пульт управления С 2000, сирена Свирель-12, световое табло «Выход»( НБО «Люкс»), лампа аварийного освещения SKAT LT 886 19 ПК, min расхода воды из пожарного ствола Q=2,6 л/с Тупиковый, Ø100 мм, в радиусе 200 м расположено 1 ПГ</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка не проводилась</p>	
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Отсутствует

**4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 п.4.1-4.6, 4.11,4.14, табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 п.4.1-4.6, 4.11,4.14, табл.1.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.90 СП 4.13130.2013 п.8.1, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137 , табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1- 5.3.2, 5.4.2- 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7,табл. 6.9, 6.7.17, табл.6.14. СП 4.13130.2013 п.4.18-4.19,5.1.2- 5.1.4,5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.5,ст.53, ст.89, табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13130.2020 п. 4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.3.2- 4.3.4, 4.4.1-4.4.2, 4.4.6, 7.12.1, 7.12.3, 7.12.6, 7.12.11, 7.3.4,7.3.5, табл.13.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5-7.7.	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 п.5.3.1.1- 5.3.1.5 п.13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12,13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.4.1,13.6.1, 13.6.2, 13.13.-1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13,13.15.1-13.15.5,13.15.7,13.15.13-13.15.15, 15.3, 17.1,17.2, табл.13,3, 13,5, прил.А, табл. А.1, А.3. СП 7.13130.2013 п. 8.5 СП 8.13130.2020 п.5.1,5.2 табл. 1,2 п.8.5, 8.8, 8.9 СП 10.13130.2020 п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 6.2.4, 6.2.5,7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.9.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. СП 3.13130.2009 п.3.3 СП 5.13130.2009 п.п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4,13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8,13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13,14.1, 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35, 36,37,41,42,43,48,49,50,54,60,65,71, 312,393,394,395,396,397,398,400,403,404,406,407,409, приложение 1	Выполняется